

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dla zadania pn.

„wykonanie instalacji zbiornikowej gazu LPG ”

## **I. Zamawiający**

Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o.  
ul. Plebiscytowa 50  
44-280 Rydułtowy

## **II. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:**

1. Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie instalacji zbiornikowej gazu LPG**.
2. Zakres i rodzaj robót: wykonanie instalacji zbiornikowej gazu LPG wraz pełnym pierwszym napełnieniem zbiorników LPG dla kontenerowej kotłowni gazowej LPG o mocy 1,4 MW.
3. Zakres prac składających się na przedmiot zamówienia do wykonania w ramach zadania obejmuje w szczególności:
  - 1) Uzyskanie wszelkich opinii, decyzji oraz uzgodnień, zawiadomień wynikających z obowiązującego prawa i oświadczeń do realizacji przedmiotu zamówienia.
  - 2) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę.
  - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej.
  - 4) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów do czasu zakończenia realizacji inwestycji bez prawa dodatkowego wynagrodzenia.

Dokumentacja projektowa winna zawierać:

- 1) Opinię techniczną obiektu ( instalacji zbiornikowej LPG ),
- 2) Projekty budowlane w zakresie uwzględniającym specyfikę robót (wszystkie niezbędne branże) – 5 egz. w wersji papierowej (2 egz. przeznaczone dla Inwestora z pozwoleniem na budowę) + 2 egz. wersji elektronicznej w PDF na płycie CD,
- 3) Kosztorysy i przedmiary prac - 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. wersji elektronicznej w PDF na płycie CD,
- 4) Projekty wykonawcze (wszystkie niezbędne branże wraz z innymi opracowaniami niezbędnymi do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia) ze stopniem szczegółowości umożliwiającym prawidłowo zrealizować roboty budowlane, zawierający szczegóły detali architektonicznych, określający parametry i typy wybranych materiałów i urządzeń z podaniem gabarytów urządzeń - 5 egz. w wersji papierowej + 2 egz. wersji elektronicznej w PDF na płycie CD,
- 5) Harmonogram rzeczowo – finansowy uwzględniający etapowanie robót i uzgodniony z Użytkownikiem i Zamawiającym - 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,
- 6) Odpisy wszelkich pism i dokumentów uzyskanych i składanych w związku z wykonywaniem zadania - 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) na płycie CD,

## **III. Parametry doboru instalacji zbiornikowej gazu LPG dla kotłowni gazowej o mocy 1,4 MW:**

- 1) Park zbiornikowy – 2 sztuki zbiorników naziemnych o pojemności 4850 litrów każdy.
- 2) Parownik elektryczny.
- 3) Moc instalacji nominalna 1,4 MW.
- 4) Wykonanie, montaż i podłączenie stacji odparowania gazu.
- 5) Wykonanie orurowania parku zbiornikowego wraz z podłączeniem do kontenera kotłowni gazowej i montażem szafki gazowej na kontenerze.
- 6) Podłączenie instalacji elektrycznej.
- 7) Ogrodzenie parku zbiornikowego.
- 8) Usytuowanie parku zbiornikowego w pobliżu projektowanej kotłowni i w miejscu posiadającym dojazd drogą utwardzoną.

- 9) Ochronę odgromową dla parku zbiornikowego.
- 10) Pełne pierwsze zatankowanie zbiorników gazem LPG.
- 11) Rozruch, szkolenie obsługi i odbiory ( instrukcje obsługi ).

#### **IV.** Dodatkowe wytyczne do oferty:

W zakres zadania wchodzi wykonanie fundamentów do posadowienia zbiorników i płyty betonowej do posadowienia stacji odparowania. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania instalacji zbiornikowej dostarczone przez Wykonawcę muszą być nowe, posiadać gwarancje producenta. Park zbiornikowy musi być wyposażona w sprzęt ppoż. I tablice ostrzegawcze. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Wszystkie urządzenia, elementy i materiały występujące w parku zbiornikowym powinny posiadać wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Urządzenia powinny mieć oznakowanie CE zgodnie z rozporządzeniem Ministra rozwoju z dnia 11.07.2016 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych. Urządzenie pomiarowe musi mieć decyzję Głównego Urzędu Miar o dopuszczeniu do eksploatacji.

Mapę do celów projektowych dostarczy Zamawiający.

Termin wykonania : **30 sierpnia 2021 roku.**

#### **1) Termin związania ofertą:**

60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

#### **2) Miejsce złożenia ofert:**

Oferty cenowe należy złożyć za pomocą <https://platformazakupowa.pl/> w terminie do dnia **16.03.2021 do godz. 8:00** .

Oferta musi zawierać:

- a) Cenę wykonania kompletnego parku zbiornikowego LPG z rozbiciem na poszczególne etapy wykonania wraz z transportem i montażem.
- b) Termin wykonania kompletnego parku zbiornikowego LPG w PPZOZ Rydułtowy wraz z terminem uruchomienia.
- c) Informacji o udzielonej gwarancji na wykonany park zbiornikowy i wyposażenie.
- d) Schemat oraz zestawienie materiałów parku zbiornikowego.
- e) Parametry pracy parku zbiornikowego LPG.
- f) Wymiary i rozmieszczonych urządzeń parku zbiornikowego LPG.

#### **3) Osoby do kontaktów z Zamawiającym**

Tadeusz Szymczak – [tszymczak@ryd.com.pl](mailto:tszymczak@ryd.com.pl), tel. kont. 785 781 723

#### **4) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.**