



Gmina Zbrostawice

ul. Oświęcimska 2 • 42-674 Zbrostawice

Tel. 32 233 70 12 • fax. 32 233 71 00

www.zbrostawice.pl • email: urząd@zbrostawice.pl

Zbrostawice, dn. 17.02.2023 r.

PZP.271.6.2023

Informacja o zadanych w postępowaniu pytaniach i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), dalej Pzp, na realizację zadania pn.: „**Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wieszowie**”.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy Pzp w związku z zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Proszę o informację czy zakres zamówienia obejmuje boisko do piłki ręcznej, ponieważ na rysunkach brak linii boiska do piłki ręcznej oraz bramek, a boisko nie posiada odpowiednich wymiarów do tej dyscypliny (boisko do piłki ręcznej powinno mieć wymiar 20 x 40m). Gdyby jednak Zamawiający zdecydował się na pole do gry w piłkę ręczną to proszę wziąć pod uwagę, że montaż bramek za dwusłupową koszykówką jest niebezpieczny dla zawodników. W takim przypadku proszę o potwierdzenie, że Zamawiający jest świadomy zagrożenia oraz bierze, za montaż w takim miejscu sprzętu, na siebie całą odpowiedzialność.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż z uwagi na brak miejsca na wykonanie pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę ręczną nie zostały zaprojektowane linie dla przedmiotowego boiska. Jednakże z uwagi na większą możliwość wykorzystania nowopowstałego boiska zaprojektowano bramki do gry w piłkę ręczną w tulejach umożliwiając tym samym ich demontaż podczas gry w koszykówkę.

Pytanie nr 2

W przedmiarze brak pozycji dotyczącej chodnika – korytowania, wywozu i utylizacji urobku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym do sporządzenia wyceny, niemniej jednak do **pozycji 3 d.2 oraz 4 d.2 przedmiaru robót należy dodać wartość 97,4 m²** związaną z korytowaniem pod chodnik oraz do **pozycji 5 d.2 przedmiaru robót należy dodać wartość 29,23 m³** związaną z wywozem oraz utylizacją urobku.

Pytanie nr 3

Proszę o przedstawienie parametrów tablicy regulaminowej

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż tablica regulaminowa powinna być wykonana z trwałego tworzywa np. dibond z nadrukiem standardowych informacji dotyczących korzystania z boiska wielofunkcyjnego o wymiarach nie mniejszych niż 500x700 mm.

Zamawiający informuje, że niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Wiesław Olszewski
Wójt Gminy Zbrostawice