

Pruszcz Gdański, dnia 18.03.2025 r.

Znak sprawy: ZP.271.7.2025 / 31

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.03.2025 r. pod numerem 2025/BZP 00128693/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w budynku Przedszkola nr 3, przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 538 000 EURO

**Strona internetowa
prowadzonego postępowania**

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4

- wnioski o wyjaśnienie treści SWZ

- wyjaśnienia treści SWZ

- zmianę treści SWZ

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

I. Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)

Prosimy o wyjaśnienie czy zamówienie powinno być wycenione w oparciu o jedno urządzenie czy kilka urządzeń spełniających wymogi nominalnej mocy chłodniczej? W treści SWZ nie jest to jasno opisane, natomiast w dokumentacji projektowej (na Rysunkach) mamy przedstawione dwa agregaty. Prosimy o jasne sprecyzowanie czy należy użyć jednego agregatu, dwóch agregatów czy może kilku – byle by pokryć zapotrzebowanie na nominalną moc chłodniczą tj. 82,37 kW

Wyjaśnienie:

Projektant wyjaśnia, że w projekcie dobrano dwa agregaty pracujące jako jeden układ. Dopuszcza się montaż jednego agregatu - pod warunkiem spełnienia wszystkich stawianych wymagań (zgodnie z projektem). Nie dopuszcza się montażu większej ilości agregatów niż dwa (nie licząc układu "split").

Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)

W przypadku użycia więcej niż jednego agregatu prosimy o zmianę formularza ofertowanego sprzętu tak aby był on spójny z państwa odpowiedzią. Kolejną sprawą jest fakt, że małe agregaty o mocy, do 30 kW mają inną specyfikację niż duże agregaty, dlatego prosimy o rozdzielenie wymagań parametrów technicznych (załącznik nr 7) na oddzielne agregaty. Dla

przykładu: agregat 1 o mocy x powinien mieć oddzielnie wypisane parametry techniczne. Analogicznie każdy agregat, jaki powinien być użyty do realizacji zlecenia również powinien mieć opisane swoje wymagania techniczne tak, aby nie wprowadzać w błąd wykonawcy

Wyjaśnienie:

Projektant dopuszcza stworzenie układu z maksymalnie dwóch agregatów, tak by układ chłodniczy jako całość spełniał stawiane wymagania z projektu.

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 7 do IDW Tom I SWZ i udostępnia załącznik nr 7 ZMIENIONY.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia plik w formacie PDF:

7. 25 załącznik nr 7 ZMIENIONY do IDW.pdf

Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)

Prosimy również o informację, jakich dokładnie dokumentów będzie wymagał zamawiający przy odbiorze końcowym

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że wykaz dokumentów składających się na dokumentację powykonawczą budowy opisany został w § 8 ust. 11 umowy – SWZ Tom IV Umowa (wzór).

Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)

Czy zlecający przewiduje wypłatę zaliczki lub płatność podczas odbiorów częściowych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zasady udzielenia zaliczki opisane są w § 7 umowy - SWZ Tom IV Umowa (wzór).

Zapytanie nr 12 (pisownia oryginalna)

Czy zamawiający wyznaczy inspektora nadzoru prac (kierownika budowy) do kontroli wykonywanego zlecenia?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nadzór nad pracami będzie sprawował Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (wyznaczony przez Zamawiającego).

Zapytanie nr 13 (pisownia oryginalna)

Czy prace na obiekcie będzie można realizować poza godzinami otwarcia Przedszkola?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że czas realizacji Robót w istniejącym budynku Przedszkola nr 3 należy prowadzić zgodnie z § 2 ust. 9 pkt. 25 umowy - SWZ Tom IV Umowa (wzór).

II. Załącznik:

1. załącznik nr 7 ZMIENIONY do IDW.pdf

III. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

ZAŁĄCZNIK NR 7 ZMIENIONY do IDW

na robotę budowlaną pn. „Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w budynku Przedszkola nr 3, przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim”

Znak sprawy: ZP.271.7.2025

Formularz oferowanego sprzętu		
SPLIT		
PRODUCENT		
MODEL		
PARAMETR	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	Oferta Wykonawcy (*niepotrzebne skreślić/uzupełnić wymagane parametry)
EER	min. 3,5 W/W	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA*
COP	min. 3 W/W	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA*
ciśnienie akustyczne jed. zewnętrznej	max. 46 db(A) – wg. ISO 3741	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA*
moc akustyczna jedn. zewnętrznej	max. 59 db(A) – wg. ISO 3741	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA*
moc znamionowa nominalna chłodnicza	min. 2,71	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA*
VRF		
PRODUCENT		
MODEL		
PARAMETR	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	Oferta Wykonawcy (*niepotrzebne skreślić/uzupełnić wymagane parametry)
EER	min. 2,3 W/W	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA*
COP	min. 3,5 W/W	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA*
ciśnienie akustyczne jednostki/ jednostek zewnętrznych	max. 61 db(A) – wg ISO 3741 (dla każdego urządzenia)	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA*

ZAŁĄCZNIK NR 7 ZMIENIONY do IDW

na robotę budowlaną pn. „Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w budynku Przedszkola nr 3,
przy ul. Niepodległości 10 w Pruszczu Gdańskim”

Znak sprawy: ZP.271.7.2025

ciśnienie akustyczne jednostki/ jednostek zewnętrznych	max. 83 db(A) – wg. ISO 3741 (dla każdego urządzenia)	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA*
moc znamionowa nominalna chłodnicza (dla układu składającego się max. z dwóch jed. zewnętrznych)	min. 82,37 (stanowiąca sumę mocy dla układu składającego się z dwóch jednostek)	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA*
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE		
PRODUCENT		
MODEL		
PARAMETR	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	Oferta Wykonawcy (*niepotrzebne skreślić/uzupełnić wymagane parametry)
poziom ciśnienia akustycznego na średnim biegu	max. 34 db(A) – wg ISO 3741	SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA*