

## DECYZJA

Na podstawie art. 88 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 90 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 93 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 94 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 i 6, art. 156 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3, art. 161 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm.) oraz § 2, § 3, § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), Starosta Strzelecki

### zatwierdza

dokumentację geologiczną, pn.:

*„Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej  
ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych  
dla potrzeb wodociągu w miejscowości Sieroniuwice”*

opracowaną przez p. mgr Waldemara Jaworskiego legitymującego się upr. geol. V-1205, VII-1218, w listopadzie 2022 r.

## UZASADNIENIE

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej w Ujeździe z siedzibą w Ujeździe, ul. Skargi 1** wystąpił z wnioskiem z dnia 14 grudnia 2022 r. numer l.dz. 1473/2022 w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej pn. *„Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu w miejscowości Sieroniuwice”* opracowaną przez p. mgr Waldemara Jaworskiego legitymującego się upr. geol. V-1205, VII-1218, w listopadzie 2022 r.

Po zapoznaniu się z treścią przedłożonej dokumentacji pn.: *„Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej (...)”*, Starosta Strzelecki stwierdził, że wymaga ona uzupełnienia, stosownie do zapisu § 2 ust. 4 pkt 2 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033), o kartę informacyjną dokumentacji, określoną w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033), tj. *kartę dla dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne (będące ilością wód podziemnych możliwą do pobrania z ujęcia w danych warunkach hydrogeologicznych i techniczno-ekonomicznych, z uwzględnieniem zapotrzebowania na wodę i przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska) ujęcia wód podziemnych*. Wobec stwierdzonych ustawowych braków, tut Organ administracji geologicznej pismem z dnia 2 stycznia 2023 r. numer GO.6531.5.1.2022 wezwał Stronę do uzupełnienia dokumentację o brakującą kartę.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe, pismem z dnia 16 stycznia 2023 r. numer l.dz. 61/2023, wpływ do Organu dnia 20 stycznia 2023 r., przesłał brakujące dokumenty wraz ze skorygowanymi materiałami w wersji elektronicznej odpowiadającej zakresowi treści i załącznikom dokumentacji przedstawionej w wersji papierowej.

Podstawą orzekania w niniejszej sprawie, stanowi art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm.), gdzie ustawodawca uchwalił, że *zmiany dokumentacji geologicznej, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1-3, dokonuje się przez sporządzenie dodatku. Do postępowania z dodatkiem do dokumentacji geologicznej stosuje się ust. 1-3.*

Zgodnie ze złożoną dokumentacją, jej celem jest przedstawienie hydrogeologicznych uwarunkowań do ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu w miejscowości Sieroniowice. Opracowanie stanowi dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wody. Wodociąg grupowy „Sieroniowice” zaopatruje w wodę miejscowości: Sieroniowice, Jaryszów, Balcarzowice i Nogawczyce. Wodociąg pracuje w układzie dwustopniowego pompowania wody. Woda ujmowana jest za pomocą dwóch studni wierconych oznaczonych numerami: 1 i 2 oraz studnia numer 3, która nie jest jeszcze podłączona do eksploatacji. Woda z ujęcia nie wymaga uzdatniania. Ujęcia na ujęciu woda spełnia normy dla wód pitnych i na potrzeby gospodarcze. Woda ujmowana jest pompami głębinowymi i tłoczona do zbiornika wyrównanego w Sieroniowicach na stacji wodociągowej. Ze zbiornika woda pobierana jest pompami i tłoczona do sieci wodociągowej. Do awaryjnego chlorowania wody w przypadku skażenia bakteriologicznego służy chlorator. Zakład posiada, aktualne pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Powiatowego w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2010 r. numer ROS-6223-56/10 na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu w Woskowicach Górnych w ilości: maksymalnej  $Q_{\max} = 30,0 \text{ m}^3/\text{s}$  i średniej dobowej:  $Q_{\text{śrd}} = 600,0 \text{ m}^3/\text{d}$ . Na podstawie przeprowadzonych wyliczeń, z wykorzystaniem analitycznej metody Wyssling’a, wyznaczono obszar spływu wód (OSW) do omawianego ujęcia wód podziemnych dla wodociągu w miejscowości Sieroniowice. Obszar ten o powierzchni ok.  $3,8 \text{ km}^2$  obejmuje teren na północny zachód od ujęcia. W rejonie (OSW) ujęcia zlokalizowane są tereny rolne, leśne oraz tereny mieszkaniowe i przemysłowo usługowe. Szacowany czas infiltracji wód powierzchniowych do warstwy wodonośnej znacznie przekracza 25 lat. Występujące w nadkładzie ponad warstwą wodonośną osady takie jak: gliny, gliny piaszczyste, są osadami słabo przepuszczalnymi. Zasilenia ujęcia wody następuje na obszarach wychodni warstwy wodonośnej, położonych na południowy wschód od ujęcia, w znacznej odległości. Ze względu na wystarczającą izolację warstwy wodonośnej utworami słabo przepuszczalnymi, wody powierzchniowe wraz zanieczyszczeniami nie będą infiltrować do wód piętra czwartorzędowego. Ewentualne zanieczyszczenia odpłyną wraz z wodami powierzchniowymi (rowami) w kierunku północno zachodnim. Nie będą zagrażać jakości wód podziemnych ujętych do eksploatacji na ujęciu w miejscowości Sieroniowice. Biorąc pod uwagę co zostało wykazane, dla omawianego ujęcia w miejscowości Sieroniowice, nie jest wymagane ustanowienie strefy ochrony pośredniej oraz opracowania planu zakazów, nakazów i innych ograniczeń na sposób funkcjonowania społeczności lokalnych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe, pismem z dnia 16 stycznia 2023 r. numer l.dz. 61/2023, wpływ do Organu dnia 20 stycznia 2023 r., przesłał brakujące dokumenty wraz ze skorygowanymi materiałami w wersji elektronicznej odpowiadającej zakresowi treści i załącznikom dokumentacji przedstawionej w wersji papierowej.

Podstawą orzekania w niniejszej sprawie, stanowi art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm.), gdzie ustawodawca uchwalił, że *zmiany dokumentacji geologicznej, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1-3, dokonuje się przez sporządzenie dodatku. Do postępowania z dodatkiem do dokumentacji geologicznej stosuje się ust. 1-3.*

Zgodnie ze złożoną dokumentacją, jej celem jest przedstawienie hydrogeologicznych uwarunkowań do ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu w miejscowości Sieroniowice. Opracowanie stanowi dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wody. Wodociąg grupowy „Sieroniowice” zaopatruje w wodę miejscowości: Sieroniowice, Jaryszów, Balcarzowice i Nogawczyce. Wodociąg pracuje w układzie dwustopniowego pompowania wody. Woda ujmowana jest za pomocą dwóch studni wierconych oznaczonych numerami: 1 i 2 oraz studnia numer 3, która nie jest jeszcze podłączona do eksploatacji. Woda z ujęcia nie wymaga uzdatniania. Ujęcia na ujęciu woda spełnia normy dla wód pitnych i na potrzeby gospodarcze. Woda ujmowana jest pompami głębinowymi i tłoczona do zbiornika wyrównanego w Sieroniowicach na stacji wodociągowej. Ze zbiornika woda pobierana jest pompami i tłoczona do sieci wodociągowej. Do awaryjnego chlorowania wody w przypadku skażenia bakteriologicznego służy chlorator. Zakład posiada, aktualne pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Starosty Powiatowego w Strzelcach Opolskich z dnia 31 grudnia 2010 r. numer ROS-6223-56/10 na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu w Woskowicach Górnych w ilości: maksymalnej  $Q_{\max} = 30,0 \text{ m}^3/\text{s}$  i średniej dobowej:  $Q_{\text{śrd}} = 600,0 \text{ m}^3/\text{d}$ . Na podstawie przeprowadzonych wyliczeń, z wykorzystaniem analitycznej metody Wyssling’a, wyznaczono obszar spływu wód (OSW) do omawianego ujęcia wód podziemnych dla wodociągu w miejscowości Sieroniowice. Obszar ten o powierzchni ok.  $3,8 \text{ km}^2$  obejmuje teren na północny zachód od ujęcia. W rejonie (OSW) ujęcia zlokalizowane są tereny rolne, leśne oraz tereny mieszkaniowe i przemysłowo usługowe. Szacowany czas infiltracji wód powierzchniowych do warstwy wodonośnej znacznie przekracza 25 lat. Występujące w nadkładzie ponad warstwą wodonośną osady takie jak: gliny, gliny piaszczyste, są osadami słabo przepuszczalnymi. Zasilenia ujęcia wody następuje na obszarach wychodni warstwy wodonośnej, położonych na południowy wschód od ujęcia, w znacznej odległości. Ze względu na wystarczającą izolację warstwy wodonośnej utworami słabo przepuszczalnymi, wody powierzchniowe wraz zanieczyszczeniami nie będą infiltrować do wód piętra czwartorzędowego. Ewentualne zanieczyszczenia odpłyną wraz z wodami powierzchniowymi (rowami) w kierunku północno zachodnim. Nie będą zagrażać jakości wód podziemnych ujętych do eksploatacji na ujęciu w miejscowości Sieroniowice. Biorąc pod uwagę co zostało wykazane, dla omawianego ujęcia w miejscowości Sieroniowice, nie jest wymagane ustanowienie strefy ochrony pośredniej oraz opracowania planu zakazów, nakazów i innych ograniczeń na sposób funkcjonowania społeczności lokalnych.

Mając na uwadze całość materiału dowodowego, ustalając stan faktyczny i prawny, zgodność przedłożonej dokumentacji z przepisami ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, tut. Organ administracji geologicznej przychylił się do wniosku Strony i orzekł jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Strzeleckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Starosty Strzeleckiego. Z dniem doręczenia Staroście Strzeleckiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie części I ust. 53 załącznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.) za wydanie decyzji wniesiono opłatę skarbową, w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100), na rachunek właściwego organu podatkowego.



*[Signature]*  
Z up. Starosty  
Andrzej Gądek  
Geolog Powiatowy

**Otrzymuje:**

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe<br>47-143 Ujazd, ul. Skargi 1  | + 1 egz. dokumentacji geologicznej |
| 2. Marszałek Województwa Opolskiego<br>45-082 Opole, ul. Piastowska 14  | + 1 egz. dokumentacji geologicznej |
| 3. Minister Klimatu i Środowiska<br>Państwowy Instytut Geologiczny<br>00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4                             | + 1 egz. dokumentacji geologicznej |
| 4. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach<br>(z wykorzystaniem portalu ePUAP)   |                                    |
| 5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie<br>Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach<br>(z wykorzystaniem portalu ePUAP) |                                    |
| 6. Wojewoda Opolski<br>(z wykorzystaniem portalu ePUAP)   |                                    |
| 7. Burmistrz Ujazdu<br>(z wykorzystaniem portalu ePUAP)   |                                    |
| 8. 2 x aa   | + 1 egz. dokumentacji geologicznej |

AMG-9

**Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych:**

- Administratorem danych jest Starosta Strzelecki, z siedzibą 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2;
- Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email [starostwo@powiatstrzelecki.pl](mailto:starostwo@powiatstrzelecki.pl) za pośrednictwem ePUAP, osobiście lub pisemnie na adres administratora;
- Starosta Strzelecki wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email [iod@powiatstrzelecki.pl](mailto:iod@powiatstrzelecki.pl) lub telefonicznie pod numerem 774401782. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
- Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań, obowiązków i uprawnień związanych z zatwierdzaniem i przyjmowaniem projektu robót geologicznych, zatwierdzaniem i przyjmowaniem dokumentacji geologicznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów, np. Minister Środowiska, Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa Opolskiego, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Strzeleckiego;
- Dane będą przetwarzane w okresie przewidzianym dla archiwizacji dokumentów wchodzących do narodowego zasobu archiwalnego;
- Informuję, iż przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania;
- Informuję, iż przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, Telefon: 225310300;
- Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia wniosku, udzielenia stosownej decyzji oraz prowadzenia korespondencji.

STAROSTA STRZELECKI  
ul. Jordanowska 2  
47-100 Strzelce Opolskie  
GO.6531.5.1.2022  
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

ZGKiM Ujazd  
Wpłynęło dnia  
2023 -01- 04  
L.dz. .... 12

Strzelce Opolskie, 2023-01-02

## WEZWANIE

Na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2022 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 4 pkt 2 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033), po rozpatrzeniu wniosku **Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe z siedzibą w Ujeździe, ul. Skargi 1**, z dnia 14 grudnia 2022 r. numer l.dz. 1473/2022 w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej pn. „*Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu w miejscowości Sieroniowice*” opracowanej przez p. mgr Waldemara Jaworskiego legitymującego się upr. geol. V-1205, VII-1218, w listopadzie 2022 r., Starosta Strzelecki

wzywa

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe z siedzibą w Ujeździe, ul. Skargi 1** do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji o:

kartę informacyjną dokumentacji, określoną w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033), tj. karty dla dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne (będące ilością wód podziemnych możliwą do pobrania z ujęcia w danych warunkach hydrogeologicznych i techniczno-ekonomicznych, z uwzględnieniem zapotrzebowania na wodę i przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska) ujęcia wód podziemnych.

Nieuzupełnienie powyższych braków w terminie czternastu dni, od daty otrzymania wezwania, spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

z up. Starosty  
Andrzej Gądek  
Geolog Powiatowy

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe  
47-143 Ujazd, ul. Skargi 1
2. aa

AMG-2