

Nr postępowania: GUM2023ZP0031

Gdańsk, dnia 16.05.2023 r.

Wykonawcy w postępowaniu

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn. **Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na budynkach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku.**

Gdański Uniwersytet Medyczny jako Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 7

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 z dnia 11 maja 2023 roku Zamawiający wskazał, że „aktualizacja warunków po stronie Wykonawcy. Wykonawca sam musi przewidzieć jaki czas będzie mu potrzebny na przeprowadzenie procedury z EOP”.

Art. 7 ust. 8g pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 ze zm.) stanowi, że przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie 120 dni od dnia złożenia wniosku przez wnioskodawcę zaliczonego do III lub VI grupy przyłączeniowej - dla obiektu przyłączanego do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV wyposażonego w źródło lub magazyn energii elektrycznej.

Art. 7 ust. 8g6 powyższej ustawy dodatkowo stanowi, że przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej może przedłużyć terminy określone w ust. 8g o maksymalnie połowę terminu.

Przepisy dotyczące terminu wydania warunków przyłączenia analogicznie stosuje się w przypadku ich aktualizacji. Powyższe umożliwia OSD weryfikowanie wniosku nawet przez 180-dniowy okres, przy czym termin ten pozostaje bez wpływu Wykonawcy. Co więcej, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie Wykonawcy, termin na aktualizację/wydanie warunków przyłączenia może przeciągnąć się nawet do 240 dni. Zamawiający założył zaś 182-dniowy termin na wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Mając na uwadze powyższe, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób możliwa jest realizacja zamówienia w 182 dni, jeżeli operator sieci ustawowo dysponuje 180-dniowym terminem na wydanie/aktualizację warunków przyłączenia.

Odpowiedź:

„Warunki na przyłączenia wraz z projektem umowy są już wydane, a zmian w warunkach nie przewidujemy w takim stopniu aby trwało to ponad 120 dni.”

p.o. Kanclerza

prof. dr. hab. Jacek Bigda

Sprawę prowadzi: Tomasz Krysiak