

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym na **Budowę budynku administracyjno – garażowego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie – Etap II.**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej ustawa Pzp) wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1:** Czy bramy garażowe mają być ocieplone i wyposażone w jakiś napęd? - aktualizacja PW nie uwzględnia tych kwestii. Zestawienie stolarki nie obejmuje jednej bramy 2,4x2,1m, czy należy ją uwzględnić?

**Odpowiedź:** Bramy garażowe powinny być ocieplone z napędem dostosowanym do odpowiednich gabarytów poszczególnych bram umożliwiającymi otwieranie na pilota. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonanie, montaż i serwis na 36 m-cy. Ponadto informujemy, iż w zestawieniu bram wkradł się błąd: ilość bram o wym. 2,4x2,1 m powinno być **4 szt.** (jest 3 szt.)

**Pytanie 2:** Proszę o potwierdzenie, że w zakresie etapu II:

- znajduje się pokrycie dachowe wraz z ociepleniem w ramach pozycji „konstrukcja dachu”
- nie znajduje się tynkowanie ścian i sufitów także docieplanych wewnątrz budynku
- nie znajduje się izolacja akustyczna, ocieplenie podłóg (ocieplenie podposadzkowe)

**Odpowiedź:** Konstrukcja dachu obejmuje ocieplenie w ramach poz. „Konstrukcja dachu”. Zakres prac nie obejmuje tynkowania, dociepleń ścian i sufitów wewnętrznych, izolacji akustycznej, ociepleń podłóg. W zakres etapu II nie wchodzi żadne roboty wewnętrzne.

**Pytanie 3:** Proszę o potwierdzenie, że wymiary konstrukcji wsporczych pod agregaty podano w milimetrach

**Odpowiedź:** Wymiary urządzeń umieszczanych na dachu są wymiarami w milimetrach.

**Pytanie 4:** Proszę o potwierdzenie, że aktualizacja projektu wykonawczego z 05.2023r. jest nadrzędna względem projektu wykonawczego z 07.2017r.

**Odpowiedź:** Nadrzędnym dokumentem jest aktualizacja projektu z 05.2023 r. Załączony projekt podstawowy stanowi uzupełnienie w sprawie brakujących elementów niezbędnych do wyceny prac.

Z-ca Dyrektora  
Roman Świergiel