

# Pomiar płytą obciążaną dynamicznie

zał.9

Określenie dynamicznego modułu odkształcenia według TP BF-StB część B 8.3

Zleceniodawca: CODEX Sadowski i Wspólnicy  
Projekt budowl.: Budowa pawilonu „Mrówka”  
Lokalizacja: Kruśliwiec dz. 208/32  
Wykonane przez: mgr inż. Marek Zajdel  
Data / czas: 2.03.2021 13.58  
Numer urzędz.: 180520175976

Warstwa: Grunt nasypowy  
Rodzaj gruntu: Tłuczeń wapienny  
Pogoda / temp.: pochmurnie  
Nr punktu: 3  
Producent: TERRATEST GmbH  
Współrzęd. GPS: 52°48'14.3"N 18°14'14.0"E

Osiadanie s4 (mm)	Osiadanie s5 (mm)	Osiadanie s6 (mm)	Średnia (mm)	Evd (MN/m <sup>2</sup> )	Wymagany Evd (MN/m <sup>2</sup> )	Różnica Evd (MN/m <sup>2</sup> )	s/v (ms)	Wymagany Ev2 (MN/m <sup>2</sup> )
1,941	1,904	1,862	1,902	<b>11,8</b>	<b>30</b>	<b>-18,2</b>	6,807	

