

Pomiar płytą obciążaną dynamicznie

zał.11

Określenie dynamicznego modułu odkształcenia według TP BF-StB część B 8.3

Zleceniodawca: CODEX Sadowski i Wspólnicy
 Projekt budowl.: Budowa pawilonu „Mrówka”
 Lokalizacja: Kruśliwiec dz. 208/32
 Wykonane przez: mgr inż. Marek Zajdel
 Data / czas: 2.03.2021 14.14
 Numer urządz.: 180520175976

Warstwa: Grunt nasypowy
 Rodzaj gruntu: Tłuczeń wapienny
 Pogoda / temp.: pochmurnie
 Nr punktu: 6
 Producent: TERRATEST GmbH
 Współrzęd. GPS: 52°48'14.3"N 18°14'13.0"E

Osiadanie s4 (mm)	Osiadanie s5 (mm)	Osiadanie s6 (mm)	Średnia (mm)	Evd (MN/m ²)	Wymagany Evd (MN/m ²)	Różnica Evd (MN/m ²)	s/v (ms)	Wymagany Ev2 (MN/m ²)
1,705	1,646	1,606	1,652	13,6	30	-16,4	5,892	

