



2022-06082

... - DD-RW-WL.7070.4.2018.23

Konstancin-Jeziorna, 8 lutego 2022 r.

MP RB Sp. z o.o.

ul. Prof. M. Życzkowskiego 12
31-864 KRAKÓW

Dotyczy: projekt wykonawczy przebudowa linii Kozienice-Ostrowiec z projektowanym układem drogowym DW 747

W nawiązaniu do otrzymanego od Państwa pisma o znakach L.dz.MP-MOSTY/303/P/MK/1/18-10/2378/21, z prośbą o uzgodnienie poniższej dokumentacji:

1. Tom II/4.1.1 – Przebudowa linii 400kV Kozienice – Ostrowiec – część elektryczna, data opracowania: listopad 2021,
2. Tom II/4.1.2 – Rysunki konstrukcyjne słupa FY25 M3+10 na stanowiskach nr 187 i 188, data opracowania: luty 2021,
3. Tom II/4.1.3 – Fundamenty słupów FY25 M3+10 na stanowiskach nr 187 i 188
4. Koreferat do Projektów Wykonawczych, data opracowania: listopad 2021

dotyczącej przebudowy linii 400kV Kozienice – Ostrowiec (sł.187-188) krzyżującej rozbudowywaną drogę wojewódzką nr 747 informujemy, że uzgadniamy ww. dokumentację.

Podczas przebudowy, należy uwzględnić poniższe wytyczne w zakresie traktów światłowodowych:

1. Podczas wykonywania prac należy utrzymać ciągłość transmisji bazującej na czynnych włóknach traktu optycznego. Dopuszczalne są jedynie krótkotrwałe (maks. 4-godzinne) i planowe przerwy, na które zostanie udzielona zgoda CZST. W przypadku dłuższych przerw Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na swój koszt drogi obejściowe dla transmisji o porównywalnej długości. Wymaga się przedstawienia proponowanego rozwiązania zachowania ciągłości.
2. Przebudowa linii i traktu światłowodowego będzie prowadzona w uzgodnionym terminie przy ścisłej współpracy z Centrami Zarządzania Sieciami Telekomunikacyjnymi (CZST PSE). Prace należy zgłaszać z min. 3 tygodniowym wyprzedzeniem oraz bezpośrednio przed przystąpieniem do prac do: Centrum Zarządzania Siecią PSE (CZST) czst@pse.pl tel: (22) 242 3636, fax: 22 242 3639

Jednocześnie informujemy, że niniejsze uzgodnienie nie stanowi wypełnienia wszystkich wymagań PSE S.A. w zakresie formalnym i organizacyjnym, których spełnienie jest niezbędne do udostępnienia majątku celem realizacji prac.

W sprawach związanych z uzgodnieniem projektu wykonawczego ze strony Wydziału Techniki Liniowej Departamentu Standardów Technicznych sprawę prowadzi Pan Mirosław Zdziarski, tel. 22 242 21 56, e-mail: miroslaw.zdziarski@pse.pl, natomiast sprawy związane z warunkami przebudowy Pani Katarzyna Gębczyk-Grąkowska, tel. 48 366 08 67, e-mail: katarzyna.gebczyk-grakowska@pse.pl. z Wydziału Eksploatacji Sieci Departamentu Eksploatacji w Radomiu.

Z poważaniem,

Kopię otrzymują:

1. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa,
2. DE/Wydział Eksploatacji Sieci w Radomiu, ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom,
3. DD/Wydział Nadzoru Standaryzacji w Radomiu, ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom,
4. DE/WK,
5. DD/WL,
6. DT.