



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551
Wysokość kapitału zakładowego

NIP: 855-00-24-412

99 700 200.00 zł

Świnoujście, 29.05.2023r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

EA/PW/NI/0673/195/2023/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Podłączenie studni W4, W6, W7, W8 do istniejącej sieci wody surowej na ujęciu SUW Wydrzany w Świnoujściu**”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W związku z wniesionymi przez Wykonawców pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy węzły hydrantowe obejmujące montaż rur, hydrantów, zasuw oraz trójnika wchodzi w zakres niniejszego postępowania. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o profile, przekroje i inne niezbędne dokumenty oraz dodanie pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie będą wykonane montaż hydrantów. Prace instalacyjne do poszczególnych studni należy zakończyć odpowiednio w węzłach:

W8 – zakończyć zasuwą Z9 i korkiem w W68,

W7 – zakończyć zasuwą Z7 i korkiem w W50,

W6 – zakończyć zasuwą Z5 i korkiem w W46,

W4 – zakończyć zasuwą Z2 i korkiem w W24.

W związku z powyższym w przedmiarze w pozycji 26 d.1.2 – należy przyjąć wartość 0 (zero).

PROKURENT
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Świnoujściu
NIP 855-00-24-412

[Signature]
mgr inż. Andrzej Wrona