



Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

Zambrów, dnia 02.08.2024 r.

Rrg.271.12.2024

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji nr sprawy: Rrg.271.12.2024 pn.: „**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Konopki Jabłoń, Stare Krajewo, Długobórz**”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Wraz z pojawieniem się odpowiedzi na pytania zwracam się z prośbą o doprecyzowanie informacji odnośnie systemu sterowania jaki Zamawiający posiada. Chodzi tu o oprawy oraz szafy sterownicze: typ, opis, producent.

Odpowiedź nr 1

Istniejące oprawy PHILIPS:

1. 36W - BGP281 LWCOLED59/740 II DM12 DDF D18 IAC
2. 69W - BGP282 LWCOLED109/740 II DN11 DDF D18 IA
3. 103W - BGP283 LWCOLED170/740 II DN10DDF D18 IA

Sterowanie – midiBLUE NFC PRODUCENT RABBIT

UWAGA: Zamawiający informuje, że oprawy muszą posiadać:

- certyfikat D4i
- gniazdo zaga
- układ sterujący oprawy powinien umożliwiać sterowanie poprzez istniejącą na terenie gminy platformę InterAct

Odpowiedź na pytanie ma moc wiążącą dla uczestników postępowania i stanowi uzupełnienie specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.