

WYKONAWCY

Znak postępowania: ZP.271.8.2021.TB

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: **„Przebudowa drogi ul. Poznańskiej w Pobierowie, Gmina Rewal”**.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytania złożone do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania:

„Zamawiający przyjął do wykonania: Nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych-warstwa wiążącą z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC16W) o grubości po zagęszczeniu (4cm +2 cm) na powierzchni 1354,4 m² W celu wyrównania nawierzchni jest to ilość niewystarczająca. Stan istniejącej nawierzchni determinuje ułożenie warstwy wiążącej (wyrównawczej) na całej powierzchni drogi czyli na pow.: 4554 m². Proszę Zamawiającego o zajęcie stanowiska.”

Odpowiedź Zamawiającego.

Do wyceny robót nawierzchniowych należy przyjąć wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego typu AC16W, na pow. 3.200 [m²] o zmiennej grubości do 4 [cm].

W celu udzielenie Wykonawcom dodatkowego czasu na przygotowanie ofert, na podstawie art. 286 ust. 3 ww Ustawy Zamawiający ustala nowy termin składania i otwarcia ofert na:

09.08.2021 r. godz. 10.00 .

Otwarcie ofert nastąpi 09.08.2021 r. godz. 10.15.

Termin związania ofertą – do 08.09.2021 r.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Za Zamawiającego
Pełnomocnik

Tomasz Bartkowski