


Szczegół obróbek blacharskich - blacha ocynkowana gr. 0,7mm

Rynny 180mm, rury spustowe 150mm z blachy ocynkowanej 0,6mm

Obróbki pasa podrynnowego(okapu gzymsowego) łączone na rąbek stojący

Obróbki pasa nadrynnowego łączone na rąbek stojący i leżący na belce okapowej



<p>BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR"</p> <p>ul.Kopernika 33C/19 95-015 Głowno</p>		
Nazwa Inwestycji	Termomodernizacja budynku magazynowego nr 10 w składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Elku	
Adres	ul. Wilcza 2 Nowa Wieś Elcka 19-301 Elk	
Inwestor	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ul. Grzybowska 45 00-844 Warszawa	
Tytuł rysunku	Pas okapowy	Nr rys. A-14
Opracował: mgr inż. Krzysztof Hemka LOD/0858/POOK/08	Podpis:	Skala : 1 : 20
		Data : 11.2021