



Orneta, dnia 05.12.2022 r.

Zn.spr.: SA.270.24.2022

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ

W dniu 28.11.2022 r. wpłynęło do Nadleśnictwa Orneta pytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa kładki spacerowej wraz z przebudową oraz budową drogi dojazdowej do kładki spacerowej nad rzeką Walsza”. Poniżej przedstawiam jego treść oraz odpowiedź na nie:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania na czas prowadzenia robót tymczasowej przeprawy przez rzekę w postaci ułożenia na dnie rur przepustowych o odpowiednich parametrach umożliwiającym swobodny przepływ wody w rzece, następnie zasypanych od góry kruszywem naturalnym w celu umożliwienia przewiezienia na drugą stronę rzeki sprzętu do wykonania fundamentów i konstrukcji nośnej kładki?

**Odpowiedź:**

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie nr WOPN.6205.1.15.2019.MH z dnia 23.04.2019 roku nie uwzględnia możliwości wykonania tymczasowej przeprawy przez rzekę w postaci ułożenia na dnie rur przepustowych o odpowiednich parametrach umożliwiającym swobodny przepływ wody w rzece oraz zasypaniu ich od góry kruszywem naturalnym, w związku z czym Zamawiający na tym etapie nie wyraża zgody na zastosowanie powyższego rozwiązania.

**Zamawiający informuje, że udzielona odpowiedź jest integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.**

NADLEŚNICZY

Piotr Matusik

