

PROTOKÓŁ Nr 1/2019/US/BG z dnia 18.03.2018

z czynności przeglądu technicznego i konserwacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie:  
Biblioteka Główna w Szczecinie ul. Tarczyńskiego 1A wg umowy nr DP/374/92/18

ZAKRES CZYNNOŚCI ZGODNY Z PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

LP	LOKALIZACJA OGÓLNA [KONDYGNACJA]	SZCZEGÓLWA LOKALIZACJA OPRAWY - NR OPRAWY	TYP OPRAWY/ RODZAJ D - DOSWIETLAJĄCA K - KIERUNKOWA	CZAS PRACY AWARYJNEJ OPRAWY [< , > 1h]	OPRAWA SPRAWNA [TAK/NIE]	DODATKOWE UWAGI I ZALECENIA
1	PODDASZE	PRZY SALI 31	D	1 h	TAK/NIE	f uszczelnienie uszczelnienie
2	PODDASZE PÓŁPIĘTRO	KL. SCHODOWA	D	1 h	TAK/NIE	
3	PODDASZE	PRZEJŚCIE DO SALI 26-28	D	1 h	TAK/NIE	
4	PODDASZE	NAD SALĄ 26-27	D	1 h	TAK/NIE	
5	PODDASZE PÓŁPIĘTRO	KL. SCHODOWA	D	1 h	TAK/NIE	
6	PODDASZE	POK. 34	SZEROKA Z MODUŁEM	1 h	TAK/NIE	
7	PODDASZE	POK. 34	SZEROKA Z MODUŁEM	1 h	TAK/NIE	
8	II PIĘTRO	PRZY POK. 16	D	1 h	TAK/NIE	
9	PÓŁPIĘTRO II PIĘTRO	KL. SCHODOWA	D	1 h	TAK/NIE	

10	II PIĘTRO	PRZY POK. 21	D	1 h	TAK/NIE	
11	I PIĘTRO	POK. 14	D	1 h	TAK/NIE	uszerpić uszuki
12	I PIĘTRO	POK. 15	SZEROKA Z MODULEM	1 h	TAK/NIE	
13	I PIĘTRO	POK. 16	SZEROKA Z MODULEM	1 h	TAK/NIE	
14	I PIĘTRO	KLATKA GŁÓWNA	D	1 h	TAK/NIE	
15	I PIĘTRO	KLATKA BOCZNA	D	1 h	TAK/NIE	uszerpić uszuki
16	PARTER	KLATKA GŁÓWNA	D	1 h	TAK/NIE	
17	PARTER	KLATKA BOCZNA	D	1 h	TAK/NIE	
18	PARTER	WYPOŻYCZALNIA	D	1 h	TAK/NIE	
19	PÓŁPIĘTRO PARTER	KLATKA GŁÓWNA	D	1 h	TAK/NIE	
20	PÓŁPIĘTRO PARTER	KLATKA BOCZNA	D	1 h	TAK/NIE	
21	PIWNICE	KLATKA BOCZNA WYJ. Z BUDYNKU	D	1 h	TAK/NIE	

22	PIWNICE	PRZY MAGAZYNIE 06	D	1 h	TAK/NIE	
23	PIWNICE	KLATKA GŁÓWNA ZA KRATAMI	D	1 h	TAK/NIE	
24	PIWNICE	KLATKA GŁÓWNA ZA KRATAMI	D	1 h	TAK/NIE	

PRZEGLĄD WYKONAŁ


  
 / podpis i pieczęć konserwatora/

POTWIERDZENIE WYKONANIA

KIEROWNIK OBIEKTU  
*M. Reszka*  
 mgr Magdalena Reszka

19.03.2019

/ data podpis i pieczęć przedstawiciela Zleceńodawcy - kierownika obiektu/

