

Gmina Wronki
ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki

Wronki, dnia 9 kwietnia 2024 roku

NiiPP.271.12.2024

**Wyjaśnienie i zmiana nr 1 do treści
specyfikacji warunków zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni z asfaltu oraz nawierzchni z kostki brukowej na terenie miasta i gminy Wronki”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), dalej „Pzp”, udziela odpowiedzi na pytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”), które wpłynęło w dniu 8 kwietnia 2024 r.:

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem, a SST na ulicę Rolną we Wronkach i ulicę Cienistą we Wronkach w zakresie pozycji dotyczących „ułożenia geosiatki zbrojeniowej z kordu stalowego” Nr SST D.05.03.26d.

W przedmiarze na obu ulicach jest siatka z kordu stalowego, a w SST siatka z drutu stalowego. To dwie różne siatki. Jaką siatkę przyjąć do wyceny?

W przypadku siatki z drutu stalowego - proszę również o informację czy siatka ma być ułożona na specjalną mieszankę czy mocowana do podłoża na kołki?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że do wyceny części III i IV zamówienia należy przyjąć siatkę z kordu stalowego, zgodnie z przedmiarami robót i kosztorysami ofertowymi oraz dokumentacją projektową. Do niniejszego wyjaśnienia załączone zostały zmodyfikowane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w zakresie specyfikacji D-05.03.26d (SIATKA Z KORDU STALOWEGO W WARSTWACH ASFALTOWYCH NAWIERZCHNI).

Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia stają się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

z up. BURMISTRZA


Robert Doma
ZASTĘPCA BURMISTRZA