

URZĄD GMINY GORLICE
ul. 11 Listopada 2 38 300 Gorlice

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ	
Inwestor	Powiat Gorlicki
Adres	Ul. Biecka 3 , 38 – 300 Gorlice,
Obiekt	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance,
Adres przyłączonego obiektu	Kobylanka 162 - dz.nr . 907,
Warunki przyłączenia do sieci	
Przyłącz wodociągowe	
W nawiązaniu do złożonego wniosku Urząd Gminy Gorlice informuje, że; - wyraża zgodę na zaprojektowanie i przebudowę przyłącza wodociągowego,	
1.	Miejsce włączenia: <ul style="list-style-type: none">- do istniejącego zasuwy na przewodzie wodociągowym DN-40 PEHD - RC na działce o numerze ewidencyjnym 906/1, (załącznik graficzny),,
2.	Przyłączenie do sieci <ul style="list-style-type: none">- przyłączy wodociągowe wykonać z rur PEHD 100-RC, SDR 17, PN 10 , DN – 40x2,4 mm,- minimalna głębokość układania rur 1,50 m,- zasypkę wykopów dokonać gruntem piaszczystym warstwami wraz z jego zagęszczeniem,- na powyższe roboty należy opracować dokumentację projektową którą należy przedłożyć do uzgodnienia do Urzędu Gminy Gorlice,- po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną oraz zgłosić przyłączy wodociągowe do odbioru do Urzędu Gminy Gorlice,
3.	Lokalizacja układu pomiarowego <ul style="list-style-type: none">- bezpośrednio na ścianie po wejściu rurociągiem do budynku,
4.	Układ pomiarowy- podejście wodomierzowe <ul style="list-style-type: none">- układ pomiarowy tj. wodomierz (przystosowany do odczytu radiowego, typ np. FRANCO) należy obustronnie zabudować zaworami przelotowymi oraz wyposażyć w zawór

		antyskażeniowy od strony instalacji wewnętrznej zgodnie z PN- EN 1717:2003 - całość zamontować na konsoli wodomierzowej.
5..	Termin ważności wydanych warunków	- 24 miesięcy od dnia wydania

Wytyczne organizacyjne

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzgodnić istniejące uzbrojenie podziemne z instytucjami eksploatującymi te urządzenia, o ile takie występują na trasie przebiegu wykonywanego przyłącza kanalizacyjnego.

Roboty montażowe przy włączeniu do przewodu wodociągowego inwestor powinien wykonać we własnym zakresie pod nadzorem pracownika Urzędu Gminy Gorlice.

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcinkach roboty ziemne wykonać tylko ręcznie.

Teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

Z up. WÓJTA GMINY

mgr inż. Andrzej Stawiarz
inspektor

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a

Pismo sporządził:
Andrzej Stawiarz
Koordynator Zespołu ds. Gospodarki Komunalnej
Tel: 18/5346237

GK.7021.17.84.2022

Gorlice, 2022.09.05

URZĄD GMINY GORLICE
ul. 11 Listopada 2 38 300 Gorlice

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ		
Inwestor	Powiat Gorlicki	
Adres	Ul. Biecka 3, 38 – 300 Gorlice	
Obiekt	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Kobylance,	
Adres przyłączonego obiektu	Kobylanka 162 – dz.nr 907,	
W nawiązaniu do złożonego wniosku Urząd Gminy Gorlice informuje, że; - wyraża zgodę na zaprojektowanie i przebudowę odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej,,		
Wymagania techniczne		
Przyłącz kanalizacji sanitarnej		
1.	Miejsce włączenia:	- do istniejącej studzienki rewizyjnej kanalizacji sanitarnej ks 160 na działce nr. 907, (załącznik graficzny),
2.	Przyłączenie do sieci	- odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać z rur PVC – U, SN 8,0 średnicy 160 x 4,7 mm, - studzienki rewizyjne wykonać z PVC – DN - 425, - minimalna głębokość układania rur 1,60 m, - należy zastosować włazy żeliwne odpowiednio do przewidzianego obciążenia komunikacyjnego, zgodnie z parametrami określonymi w PN. - techniczne rozwiązanie projektowanego odcinka przyłącza pozostawia się projektantowi , przy jednoczesnym spełnieniu, obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych oraz innych przepisów szczególnych, - na powyższe roboty należy opracować dokumentację projektową którą należy przedłożyć do uzgodnienia do Urzędu Gminy Gorlic - sporządzić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej zakluzulowaną w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Gorlicach dostarczyć do tutaj. Urzędu Gminy,
3..	Termin ważności wydanych warunków	- 24 miesiące od dnia wydania

Uwagi:

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać tylko ręcznie.

Niniejsze pismo nie zwalnia z obowiązku uzgodnień z innymi zarządcami urządzeń infrastruktury technicznej, o ile takie występują na trasie przebiegu wykonywanego przyłącza kanalizacyjnego.

Zgodnie z art. 9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków który **zabrania wprowadzenia do kanalizacji sanitarnej wód opadowych, drenażowych, roztopowych itp.**(Dz.U.z 2020 r.poz.2028)

Nieprzestrzeżenie powyższego pociąga za sobą odpowiedzialność karną

Z up. WÓJTA GMINY


mgr inż Andrzej Stawiarz
Inspektor

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.

Pismo sporządził

Andrzej Stawiarz Koordynator Zespołu ds. Gospodarki Komunalnej, tel. 18 534 62 27