




Poznań, dnia 18 października 2021 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ.5595.312.1.2021.ŁK

POSTANOWIENIE



Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 – zwanej dalej u. ochr. ppoż.) w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065 – zwanego dalej rozporządzenie WT budynków), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 sierpnia 2021 r. (data wpływu do tut. komendy 30 sierpnia 2021 r.), złożonego przez Starostwo Powiatowe w Czarnkowie wraz z „**Ekspertyzą techniczną w zakresie spełnienia w sposób inny niż określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2019, poz. 1065) zastosowania innych rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zastosowania rozwiązania zastępczego w zakresie wykonania wewnętrznej sieci hydrantowej określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719) oraz rozwiązania zamiennego w zakresie drogi pożarowej określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030), na terenie budynku A liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa przy ul. Kościuszki 92 w Czarnkowie” (zwaną dalej Ekspertyzą techniczną), w związku z zagrożeniem życia ludzi, sporządzoną w grudniu 2020 r. przez rzeczoznawców: budowlanego mgr. inż. Marka Puchalskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Bogdana Krukara z określonymi w punkcie 6.3 następującymi wskazaniem:**

1. zachowania w budynku nad kondygnacjami parteru, I i II piętra drewnianych stropów o klasie odporności ogniowej REI 30,
2. zachowania dachu budynku z konstrukcją w klasie odporności ogniowej R 15,
3. zachowania przekrycia dachu budynku bez określonej klasy odporności ogniowej,
4. zachowania schodów na klatce schodowej S2 o klasie odporności ogniowej biegów i spoczników R 30 wykonanych z materiałów palnych,
5. braku obudowania ścianami klatki schodowej S1 na kondygnacji II piętra,
6. braku zamknięcia drzwiami klatki schodowej S1,
7. zachowania drzwi na klatce schodowej S2 bez wymagań w zakresie parametru dymoszczelności,
8. braku wyposażenia klatek schodowych S1 i S2 w urządzenia oddymiające lub zapobiegające ich zadymieniu,
9. przekroczenia dopuszczalnych długości dość ewakuacyjnych z pomieszczeń na I piętrze, zlokalizowanych pomiędzy salą lekcyjną (pom. nr 120 a klatką schodową S1, dla których zapewniony jest jeden kierunek dośćcia o wskazanych parametrach:
 - a) z sali lekcyjnej (pom. nr 12) – 41,4 m,
 - b) z sali lekcyjnej (pom. nr 11) – 37,4 m,
10. przekroczenia dopuszczalnych długości dość ewakuacyjnych z pomieszczeń na II piętrze, dla których zapewniony jest jeden kierunek dośćcia o wskazanych

parametrach:

- a) z sali lekcyjnej (pom. nr 12) – 51,8 m,
 - b) z sali lekcyjnej (pom. nr 13) – 44 m,
 - c) z sali lekcyjnej (pom. nr 14) – 42,2 m,
 - d) z sali lekcyjnej (pom. nr 15) – 43,8 m,
11. zachowania szerokości drzwi do wyjścia głównego z klatki schodowej S1 na zewnątrz budynku o minimalnym parametrze 1,04 m,
 12. zachowania drzwi do wyjścia bocznego z klatki schodowej S4 (dwuskrzydłowych) o szerokości skrzydeł o minimalnym parametrze 0,72 m (2 skrzydła),
 13. zachowania szerokości drzwi z wyjścia bocznego przy szatni na zewnątrz budynku o minimalnym parametrze 1,00 m,
 14. zachowania szerokości drzwi dwuskrzydłowych o minimalnym parametrze 0,80 m (2 skrzydła) przy wyjściu z sali lekcyjnej (pom. nr 1) na korytarz na I piętrze,
 15. zachowania szerokości drzwi dwuskrzydłowych stanowiących wyjście z sali lekcyjnej (pom. nr 9) na korytarz na I piętrze o minimalnym parametrze 0,77 m (2 skrzydła),
 16. zachowania szerokości spoczników na klatce schodowej S1 pomiędzy parterem a I piętrem o parametrach w przedziale od 1,40 m do 1,42 m,
 17. zachowania szerokości spoczników na klatce schodowej S1 pomiędzy I piętrem a II piętrem o parametrze 1,45 m,
 18. zachowania szerokości spocznika na klatce schodowej S2 na poziomie piwnicy o minimalnym parametrze 0,55 m,
 19. zachowania na klatce schodowej S2 pomiędzy parterem a I piętrem biegów schodów o szerokości 1,13 m ze stopniami o wysokości 0,18 m oraz spocznika na półpiętrze o szerokości 1,03 m,
 20. zachowania na klatce schodowej S2 pomiędzy I piętrem a II piętrem biegów schodów o szerokości 1,13 m ze stopniami o wysokości 0,18 m oraz zachowania spocznika na półpiętrze o szerokości 1,11 m,
 21. zachowania na klatce schodowej S2 na I piętrze lokalnego zewężenia biegu schodów o maksymalnym parametrze 0,77 m,
 22. zachowania na klatce schodowej S3 na korytarzu na parterze szerokości biegów schodów o parametrze 1,12 m,
 23. zachowania na klatce schodowej S3 na korytarzu na II piętrze wysokości stopni schodów o minimalnym parametrze 0,19 m,
 24. zachowania na klatce schodowej S4 pomiędzy parterem a wyjściem z budynku spocznika o szerokości 1,00 m i stopni schodów o wysokości 0,18 m,

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 7 Ekspertyzy technicznej, tj.:

- I. wyposażenia pomieszczeń technicznych, gospodarczych, szatni, archiwum, pomieszczeń socjalnych, pomieszczeń biblioteki i czytelní, pomieszczeń biurowych, pokoju nauczycielskiego, gabinetu higienistki oraz pomieszczeń mieszkalnych mieszkania słuźbowego w system sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi z funkcją przekazywania komunikatów głosowych,
- II. zapewnienia przekazywania informacji o zadziałaniu systemu sygnalizacji pożaru z wykorzystaniem sieci GSM, do osób uzgodnionych z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Czarńkowie,
- III. zabezpieczenia drewnianych elementów schodów na klatce schodowej S2 do stopnia niezapalności poprzez zabezpieczenie lakierem ognioochronnym (bez zabezpieczenia powierzchni schodów),
- IV. prowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych minimum dwa razy w roku w uzgodnieniu z komendantem powiatowym PSP w Czarńkowie,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w inny sposób niż podany w § 216, § 249, § 245, § 256, § 239, § 240, § 68, rozporządzenia WT budynków, tj. w sposób wskazany powyżej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

UZASADNIENIE

Pan Feliks Łaszczyk – Starosta powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia WT budynków przedstawionych w Ekspertyzie technicznej.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Uwzględniając wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną,
- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego odstępstwa, nie wskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z treścią Ekspertyzy technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Dariusz Matczak

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków
2. aa

Do wiadomości:

1. KP PSP w Czarnkowie

Załącznik:

1. Ekspertyza techniczna w zakresie spełnienia w sposób inny niż określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2019, poz. 1065) zastosowania innych rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zastosowania rozwiązania zastępczego w zakresie wykonania wewnętrznej sieci hydrantowej określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719) oraz rozwiązania zamiennego w zakresie drogi pożarowej określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030), na terenie budynku A liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa przy ul. Kościuszki 92 w Czarnkowie (1 egz.- adresat, 1 egz. – KP PSP w Czarnkowie, 1 egz. – a/a).