




WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Poznań, dnia 18 października 2021 r.



WZ.5595.312.3.2021.ŁK

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 869 – zwanej dalej u. ochr. ppoż.) w związku z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 sierpnia 2021 r. (data wpływu do tut. komendy 30 sierpnia 2021 r.), złożonego przez Starostwo Powiatowe w Czarńkowie wraz z „Ekspertyzą techniczną w zakresie spełnienia w sposób inny niż określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2019, poz. 1065) zastosowania innych rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zastosowania rozwiązania zastępczego w zakresie wykonania wewnętrznej sieci hydrantowej określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719) oraz rozwiązania zamiennego w zakresie drogi pożarowej określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030), na terenie budynku A liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarńkowa przy ul. Kościuszki 92 w Czarńkowie” (zwaną dalej Ekspertyzą techniczną), w związku z zagrożeniem życia ludzi, sporządzoną w grudniu 2020 r. przez rzeczoznawców: budowlanego mgr. inż. Marka Puchalskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Bogdana Krukara z określonym w punkcie 6.3.26. następującym wskazaniem:

- braku zapewnienia drogi pożarowej dla przedmiotowego budynku,

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 7. Ekspertyzy technicznej, tj.:

- I. wyposażenia pomieszczeń technicznych, gospodarczych, szatni, archiwum, pomieszczeń socjalnych, pomieszczeń biblioteki i czytelní, pomieszczeń biurowych, pokoju nauczycielskiego, gabinetu higienistki oraz pomieszczeń mieszkalnych mieszkania służbowego w system sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi z funkcją przekazywania komunikatów głosowych,
- II. zapewnienia przekazywania informacji o zadziałaniu systemu sygnalizacji pożaru z wykorzystaniem sieci GSM, do osób uzgodnionych z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Czarńkowie,
- III. zabezpieczenia drewnianych elementów schodów na klatce schodowej S2 do stopnia niezapalności poprzez zabezpieczenie lakierem ognioochronnym (bez zabezpieczenia powierzchni schodów),
- IV. prowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych minimum dwa razy w roku, w uzgodnieniu z komendantem powiatowym PSP w Czarńkowie,

## **postanawiam**

**wyrazić zgodę** na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm.

## **UZASADNIENIE**

Pan Feliks Łaszcz – Starosta powiatu czarnkowsko - trzanieckiego skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny niż określono w przepisach, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną, stanowiącą załącznik do postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr WZ.5595.312.1.2021.ŁK,
- dokładne miejsce występowania oraz szczegółowy zakres nieprawidłowości wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,
- wielkości parametrów w zakresie udzielanego odstępstwa, nie wskazane precyzyjnie w postanowieniu, należy zapewnić zgodnie z treścią Ekspertyzy technicznej,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

## Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Dariusz Matczak

### Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie  
ul. Rybaki 3  
64-700 Czarnków

2. aa

### Do wiadomości:

1. KP PSP w Czarnkowie