




WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Poznań, dnia 18 października 2021 r.

WZ.5595.312.2.2021.ŁK

POSTANOWIENIE



Działając na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869 – zwanej dalej u. ochr. ppoż.), w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 sierpnia 2021 r. (data wpływu do tut. komendy 30 sierpnia 2021 r.), złożonego przez Starostwo Powiatowe w Czarńkowie wraz z „**Ekspertyzą techniczną w zakresie spełnienia w sposób inny niż określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2019, poz. 1065) zastosowania innych rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zastosowania rozwiązania zastępczego w zakresie wykonania wewnętrznej sieci hydrantowej określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719) oraz rozwiązania zamiennego w zakresie drogi pożarowej określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030), na terenie budynku A liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarńkowa przy ul. Kościuszki 92 w Czarńkowie**” (zwaną dalej Ekspertyzą techniczną), w związku z zagrożeniem życia ludzi, sporządzoną w grudniu 2020 r. przez rzeczoznawców: budowlanego mgr. inż. Marka Puchalskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Bogdana Krukara z określonym w punkcie 6.3.25. następującym wskazaniem:

- braku wyposażenia budynku w wewnętrzną sieć hydrantową z hydrantami wewnętrznymi DN 25 z węzłem pólstywnym,

przy jednoczesnym uwzględnieniu przyjętych rozwiązań zamiennych, wskazanych w punkcie 7 Ekspertyzy technicznej, tj.:

- I. wyposażenia pomieszczeń technicznych, gospodarczych, szatni, archiwum, pomieszczeń socjalnych, pomieszczeń biblioteki i czyteln, pomieszczeń biurowych, pokoju nauczycielskiego, gabinetu higienistki oraz pomieszczeń mieszkalnych mieszkania służbowego w system sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi z funkcją przekazywania komunikatów głosowych,
- II. zapewnienia przekazywania informacji o zadziałaniu systemu sygnalizacji pożaru z wykorzystaniem sieci GSM, do osób uzgodnionych z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Czarńkowie,
- III. zabezpieczenia drewnianych elementów schodów na klatce schodowej S2 do stopnia niezapalności poprzez zabezpieczenie lakierem ognioochronnym (bez zabezpieczenia powierzchni schodów),
- IV. prowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych minimum dwa razy w roku, w uzgodnieniu z komendantem powiatowym PSP w Czarńkowie,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określono w § 19 ust. 1 pkt 2 lit b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, tj. w sposób wskazany powyżej, przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostałych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i norm

UZASADNIENIE

Pan Feliks Łaszcz – Starosta powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego skierował wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnienie rozwiązań w trybie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po rozpatrzeniu wniosku postanowił zaakceptować przedstawione rozwiązania umożliwiające dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Uwzględniając wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, że zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego obiektu. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuję, że:

- w postanowieniu wyrażono zgodę na spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w sposób inny niż określono w przepisach, wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości niewymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z Ekspertyzą techniczną, stanowiącą załącznik do postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr WZ.5595.312.1.2021.ŁK,
- nie rozpatrywano szczegółów technicznych, założeń projektowych zastosowanych urządzeń przeciwpożarowych,
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- po wykonaniu wszystkich zaleceń zawartych w przedmiotowym Wystąpieniu i warunków niniejszego postanowienia należy pisemnie poinformować Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
Państwowej Straży Pożarnej
nadbryg. Dariusz Matczak

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

2. aa

Do wiadomości:

1. KP PSP w Czarnkowie