

**WYJAŚNIENIE TREŚCI**  
**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawy PZP udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia złożone przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Budowa chodników przy drogach powiatowych z podziałem na części**”

**Pytanie nr 1.**

Przebudowa drogi powiatowej 1307K Swarzów – Mędrzechów – Delastowice proszę o wyjaśnienie pozycja kosztorysowa roboty remontowe frezowanie nawierzchni bit o gr 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl do 1 km 26-75 pojazdów na gł 8 cm 1,2 m<sup>2</sup> 26-75 pojazdów 2 m<sup>2</sup>? Proszę o interpretację

Odpowiedź na pytanie:

Przedmiotowa pozycja obejmuje frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 8 cm (grubość 4 cm - analogia krotność =2) na powierzchni 1,2 m<sup>2</sup> z odwozem materiału z frezowania na odległość 1 km.

**Pytanie nr 2**

Proszę o wyjaśnienie pozycji kosztorysowej na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1307 Swarzów – Mędrzechów – Delastowice na odcinku od km 0+027 do km 1+170 – etap IV w km 1+025,00 – 1+170,00 – igłofiltry o śr do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do gł 4 m – 1 komplet. Czy igłofiltry mają być w jednym miejscu a jeżeli tak to na jakim odcinku lub jeżeli w kilku miejscach proszę o podanie w ilu miejscach i na jakich odcinkach

Odpowiedź na pytanie:

Ponieważ inwestycja prowadzona będzie w bezpośrednim sąsiedztwie starorzecza rzeki Breń podczas długotrwałych opadów atmosferycznych istnieje ryzyko podniesienia zwierciadła wody gruntowej co uniemożliwi wykonanie kanalizacji deszczowej bez użycia igłofiltrów. Wykonawca powinien zatem dysponować zestawem igłofiltrów potrzebnych do odwodnienia terenu przy budowie kanalizacji deszczowej

**DYREKTOR**  
**mgr inż. Marcin Szentaler**