

Numer R/21/016219

Miejscowość Płock

Data 31-03-2021

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Energa-Operator SA Oddział w Płocku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
Nazwa: Usunięcie stacji transformatorowej S1-00176 z kablami SN
Adres (Nr działki): Płock, gm. Płock gmina miejska, działka numer: 588/6, 587/3.
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
 - 2.1. Odcinek kablowy [SN] – LSN RS Stanisławówka - S-102 Płock ul. Kilińskiego Hotel FMZ nr [0150259010176]
 - 2.2. Stacja [SN] – Pl. Sienkiewicza "POMET" nr [S1-00176]
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
 - 3.1. Urządzenia WN i SN:
 - kolidujący odcinek linii kablowej SN 15kV wskazanej w pkt. 2 przebudować z zachowaniem zdolności przesyłowych linii energetycznej i urządzeń;
 - kolidujący odcinek linii SN wskazanej w pkt. 2 przebudować poza miejsce kolidujące z zastosowaniem kabla typu NA2XS(FL)2Y o przekroju minimum 150 mm².
 - 3.2. Stacja transformatorowa:
 - istniejącą stację SN/nN nr S1-00176 przebudować w miejsce niekolidujące na podstawie zapisów Warunków Budowy Sieci nr B/21/026163.
 - 3.3. Urządzenia nN:
 - nie dotyczy
 - 3.4. Demontaże:
 - zdemontować kolidujący odcinek istniejącej linii kablowej 15kV jeśli wymagane,
 - zdemontować istniejącą rozdzielnicę SN 15kV w stacji nr S1-00176,
 - materiały z demontażu rozliczyć z Działem Zarządzania Inwestycjami Rejonu Dystrybucji Płock Energa-Operator SA Oddział w Płocku.
4. Inne ustalenia:
 - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
 - Dokumentację projektową przebudowy kolizji opracować zgodnie z obowiązującymi w Energa-Operator SA "Standardami technicznymi projektowania i budowy sieci SN i nN" i przed przystąpieniem do realizacji inwestycji przedłożyć do sprawdzenia przez Dział Dokumentacji Energetycznej Rejonu Dystrybucji Płock Energa-Operator SA Oddział w Płocku pod względem zgodności z niniejszymi warunkami.
 - 4.2. Inne wymagania:
 - inwestycja (**projektowanie i wykonawstwo**) w uzgodnionym zakresie musi być prowadzona na podstawie podpisanej umowy o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właścicielem sieci Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock;
 - należy stosować materiały i urządzenia spełniające obowiązujące w Energa-Operator SA standardy techniczne;
 - w zakresie izolacji należy stosować izolację proj. linii kablowej 15 kV rzędu 20 kV.
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z Energa-Operator SA Oddział w Płocku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie, jako ich akceptacja





Energa
operator

7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-eh lat od daty ich określenia.

Szczepankowski Tomasz

OPRACOWAŁ

tel. 24 368 85 92

Kierownik
Biura Miejskiego Sądowego
Joanna Klinkiewicz
ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Energa-Operator SA Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Płock