

**ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ  
ORAZ  
MODYFIKACJA TREŚCI SWZ Z DNIA 31.10.2024 R.**

**Dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji, pn: „Dostawa wraz z montażem planetarium zabawowego dla dzieci w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna”.**

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna, Wydział Infrastruktury Miejskiej, Referat Inwestycji, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) zwanej dalej ustawą Pzp informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania do treści SWZ, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Kto ponosić będzie koszt ewentualnej obsługi archeologicznej: Wykonawca czy Zamawiający.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że Załącznik nr 9 do SWZ zawiera uzgodnienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu (pismo Le-WA.5183.301.2.2024 z dnia 20.02.2024 r.), zgodnie z którym nie jest wymagane prowadzenie badań archeologicznych. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem i konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych, koszt tych badań poniesie Zamawiający.

**Pytanie 2:**

czy należy ograniczyć nawierzchnię bezpieczną poliuretanową,

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie jest wymagane ograniczanie powierzchni poliuretanowej. Należy ją wykończyć równo z przyległym terenem.

**Pytanie 3:**

podanie wymaganej grubości kruszywa 0/31,5 mm, gdyż projekt podaje 13 cm a przedmiar 5 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wymagana grubość warstwy wyrównawczej z kłińca frakcji 0-31,5 mm powinna wynosić 5 cm (zgodnie z przedmiarem).

**Pytanie 4:**

podanie wymaganej grubości kruszywa 31/63 mm, gdyż projekt podaje 28-52 cm o przedmiar 15 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wymagana grubość warstwy z kruszywa łamanego frakcji 31-63 mm powinna wynosić 15 cm (zgodnie z przedmiarem).

**Pytanie 5:**

odpowiedź czy Zamawiający przewiduje wymianę gruntu pod betonową płytę fundamentową/nawierzchnią bezpieczną; jeśli tak to prosimy o podanie wymaganej grubości.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że na rysunku K-1 do Projektu Technicznego stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ podano, że z uwagi na możliwość wystąpienia w poziomie posadowienia nasypów niekontrolowanych zaleca się przyjąć że będzie konieczność wymiany pod fundamentami warstwy gruntu o miąższości ok. 30 cm na pospółkę oraz że grunt pod ławą zagęścić do  $I_s=0,98$ .

**Pytanie 6:**

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź czy płyta żelbetowa znajduje się na całej powierzchni nawierzchni bezpiecznej, czy tylko pod fundamentami planetarium. Jeśli byłaby na całej powierzchni nawierzchni poliuretanowej to prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści wykonanie w płycie żelbetowej (oraz w podkładzie z chudego betonu) kilku odwiertów (sączków) wypełnionych kruszywem. Zaprojektowana nawierzchnia bezpieczna jest nawierzchnią przepuszczalną, która ma być ułożona na przepuszczalnej podbudowie, pod którą znajduje się nieprzepuszczalna płyta betonowa. W takim układzie woda nie będzie miała gdzie schodzić i będzie się zatrzymywać pomiędzy nawierzchnią poliuretanową a płytą betonową niszcząc ją. Jeśli nawierzchnia bezpieczna pod planetarium ma być nawierzchnią przepuszczalną to naszym zdaniem jest to konieczny wymóg technologiczny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że konstrukcyjnie płyta żelbetowa jest wymagana tylko pod samym planetarium. Zamawiający nie widzi technologicznej potrzeby wprowadzania zmian w konstrukcji płyty żelbetowej w związku z odprowadzeniem wody.

**Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. oraz ust. 3 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SWZ jak poniżej:**

**W Rozdziale 13 SWZ (Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert) ust. 1:**

**BYŁO:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/um\\_leszno](https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno) na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 04.11.2024 r., do godz. 10:00.

**JEST:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/um\\_leszno](https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno) na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 06.11.2024 r., do godz. 10:00.

**W Rozdziale 14 SWZ (Termin otwarcia ofert) ust 1:**

**BYŁO:**

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. dnia 04.11.2024 r., o godz.: 10:30.

**JEST:**

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **dnia 06.11.2024 r., o godz.: 10:30.**

**W Rozdziale 11 SWZ (Termin związania ofertą) ust. 1:**

**BYŁO:**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **03.12.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**JEST:**

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **05.12.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

**Z poważaniem**

  
Naczelnik  
Wydziału Infrastruktury Miejskiej  
Rafał Bukowski  
/-/ Rafał Bukowski

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 31.10.2024 r.

