



**Montaż pod umywalką
zasilanie podgrzewacza wody**



Gniazda

**Załączanie łącznikiem oświetlenia.
Wentylator osiowy z opóźnieniem wyłączenia**



Oświetlenie

Legenda:

- N gniazd 2p+z 1f 16A IP44
- wypust zasilający 3p+z 1f
- PR - punkt resetowania systemu przyzywowego
- - wyłącznik sufitowy z ciągnem systemu przyzywowego
- SN - sygnalizator nadbrzwiowy systemu przyzywowego
- - Oprawa LED montaż w suficie podwieszanym 4300lx, 37W
- ♂ - Łącznik jednobiegunowy
- ⊙ - autonomiczna czujka dymu z demontażu

**STAROSTWO POWIATOWE
w DĘBICY**
39-200 Dębica, ul. Parkowa 28
-6-

Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,
uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy EL-MAR



EL-MAR Usługi Elektryczne
Mariusz Markowski
Grabiny 118E
39-217 Grabiny

tel. 516 115 204
e-mail: elmar@interia.pl

Temat: Zmiana decyzji pozwolenia na budowę nr 564/2017 z dnia 01.08.2017 w zakresie przebudowy pomieszczeń sanitariatów, dziennika podawczego i wejścia do budynku.

Inwestor: Gmina Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

Lokalizacja: Dębica, ul. Ratuszowa 2, dz. nr ewid. 481/53, obr. 0001, gmina Dębica Miasto

Przedmiot rysunku: Instalacja elektryczna piętro (fragment) toalety dla niepełnosprawnych - gniazda, oświetlenie

Projektował: mgr inż. Mariusz Markowski Nr upr. PDK/0097/PWOE/09

Sprawił: mgr inż. Wojciech Bankowicz Nr upr. MAP/0267/P00E/09

Opracował:

Skala: 1:50

Data opracowania:
Wrzesień 2021r.

Nr rysunku:
E-03