

TB Consultingtechnic POSADA ul. WITKIEWICZA 6 62-530 KAZIMIERZ BISKUPI NIP: 665 274 26 18	SPRAWOZDANIE Z OZNACZANIA GRUBOŚCI PRÓBK WYCIĘTEJ Z NAWIERZCHNI wg PN-EN 12697-36	LABORATORIUM BUDOWLANE <div style="text-align: center;">  TB CONSULTINGTECHNIC </div>
Nr sprawozdania: <u>CT/grub/21/0011</u>		Data: <u>03.07.2021</u>
Zleceniodawca: <u>INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak</u>		
Nazwa zadania: <u>Badania istniejącej konstrukcji jezdni ul. Staromiejskiej w Żychlinie</u>		
Data pobrania próbki: <u>03.07.2021</u>	Średnica odwiertu: <u>225</u>	
km próbki: <u>wg. Załącznika. Gps</u>		
Badany parametr	Wyniki pomiarów próbka nr.1 istniejąca nawierzchnia	
Grubość warstw bitumicznych, cm	9,5 cm	
grubości poszczególnych warstw konstrukcji ,cm	9,5 cm warstw bitumicznych+ 15cm trelinka	
Uwagi <div style="background-color: yellow; padding: 10px;"> <p>Z wyciętej próbki można stwierdzić, że konstrukcją nawierzchni są warstwy bitumiczne ok 9,5 cm oraz 15,0 cm trelinki betonowej .</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;">   </div>		
<p align="center">DOKUMENT WYGENEROWANY ELEKTRONICZNIE, NIE WYMAGA PODPISU I PIĘCZĄTKI</p> <p><small>Wyniki z badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Informacje dotyczące próbki nie są przedmiotem kontroli. TB Consultingtechnic nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania oraz opis próbek niepobranych przez pracowników .Powielanie sprawozdania z badania inaczej niż w całości wymaga pisemnej zgody.</small></p>		
Badanie wykonał / data: <u>D. Bobrowski 03.07.2021</u>	<div style="text-align: center;">  TB CONSULTINGTECHNIC </div>	
Badanie sprawdził / data: <u>Tomasz Bobrowski 03.07.2021</u>		