

Gmina Rewal  
Ul. Mickiewicza 19  
72-344 Rewal

Rewal, dnia 2022-05-16

## WYKONAWCY

Znak postępowania: ZP.271.8.2022.TB .

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: „Rozbudowa szkoły podstawowej w Niechorzu, Gmina Rewal”.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytanie złożone do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

### **Pytania:**

„Proszę o uzupełnienie informacji o:

1. zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - rys. A.06.1 i A.06.2,
2. zestawienie i wytyczne wykonania balustrad,
3. wytyczne oraz wymagany wystrój windy,
4. szczegółowe wytyczne wykończenia ścian i sufitów.”

### **Odpowiedź Zamawiającego.**

**Ad. 1 , 2 – zestawienie i wytyczne w załączniku nr 1 .**

**Ad. 3 Wytyczne do windy zaznaczone czerwonymi strzałkami – w załączniku nr 1 (plik pn. „Wytyczne dla windy”).**

Ad. 4

- 1. Wszystkie sufity jak pokazano na przekrojach wykonać jako podwieszane w konstrukcji G-K + malowanie na biał.**
- 2. Wykończenie wewnątrz opisano w opisie technicznym str. 18 +str. 19 + należy do kalkulacji przyjąć w pomieszczeniach sanitarnych na ścianach glazurę do wysokości h=2,20 m + na podłogach gresy.**

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Za Zamawiającego  
Pełnomocnik

Tomasz Bartkowski