

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont dachu dla budynku Pałacu Młodzieży im. prof. A Kamińskiego
w Katowicach – sala gimnastyczna , łącznik



Branża elektryczna obejmuje swoim zakresem następujące roboty:

A. Sala gimnastyczna , łącznik

- demontażu istniejącej instalacji odgromowej z uwzględnieniem utylizacji,
- montażu zwodów poziomych,
- montażu iglic odgromowych,
- montażu przewodów odprowadzających, prowadzenie w rurach odgromowych,
- montażu złącz kontrolnych,
- montaż złącz odgromowych,
- połączenia uziemienia pionowego z istniejącą instalacją uziemiającą,
- wykonanie pomiarów: pomiar ciągłości zwodów, pomiar uziemienia.
- sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w tym pomiarów kontrolnych i metryki urządzenia piorunochronnego po wykonaniu instalacji odgromowej;

W ofercie należy skalkulować wszystkie ewentualne koszty związane z zakresem zadania, m.in. zaplecze budowy, media, zabezpieczenie terenu budowy, utylizacja materiałów, użycie technik alpinistycznych, opłata za zajęcie pasa drogowego, i inne które mogą się pojawić w trakcie realizacji zadania.

Załączony przedmiar robót stanowi element pomocniczy do skalkulowania ceny oferty.