



LEGENDA

- INSTALACJA C.O. PODŁOGÓWKI PODSTROPOWA
- INSTALACJA C.O. GRZEJNIKOWA PODSTROPOWA
- GAŁĄZKA GRZEJNIKOWA 2xPEX/Al/Pex dz=16mm
- PRZYŁĄCZA ZAS./POW. PĘTLI GRZEWWCZYCH
- INSTALACJA CIEPŁA TECHNICZNEGO
- ROZDZIELACZ C.O. PODŁOGOWEGO Z ZESTAWEM POMPOWO-MIESZAJĄCYM
- ROZDZIELACZ C.O. GRZEJNIKOWEGO
- GRZEJNIK PŁYTOWY Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM
- KURTyna POWIETRZNA
- STREFA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
- STREFA BRZEGOWA
- PION OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
- PION CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO
- PION OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

UWAGI :

- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POŻAROWO
- ODWODNIENIE W NAJNIŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI
- GRUBOŚCI I TYP IZOLACJI ZGODNIE Z STWÓR I OPISEM TECHNICZNYM
- ROZPATRYWAĆ ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM KOTŁOWNI

S I E R G I E J
s t u d i o

tel/fax +48 71 332 62 30
mobile +48 604 539 771
email studio@siergiestudio.pl
biuro ul. Puszczkowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

Miejsce: Miasto i Gmina Bierutów
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

temat: Budowa przedszkola w Bierutowie

dz. nr 74 AM 22, obrob 0001 Bierutów,
ul. Słowackiego, 56-420 Bierutów
główny projektant / numer uprawnień:

MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE

projektant: MGR INŻ. WOJCIECH KUŚNIERKIEWICZ 242/DOŚ/06

sprawdzający: MGR INŻ. KATARZYNA SZTYMAR DOŚ/0354/PWBS/16

branża: SANITARNIA format: 297 x 800 skala: 1 : 100 data: 12.2019

nazwa rysunku: RZUT PARTERU - INSTALACJA GRZEWICZA

numer projektu: 1901 stadium: PB branża: IS numer rysunku: S-04 wersja: 1901