

Dubicze Cerkiewne 1.08.2024r.

Zapytanie Nr 3 do postępowania przetargowego

W dniu 19.07.2024r. jeden z potencjalnych wykonawców zwrócił się z następującymi pytaniami:

1a. Czy Zamawiający potwierdza, że załączone do postępowania przetargowego przedmiary są jedynie orientacyjne i nie będą podstawą do wyceny lub oceny zgodności z dokumentacją przetargową zaprojektowanych elementów?

1b. Zgodnie z PFU sugerowana konstrukcja składa się z warstwy mrozochronnej, podbudowy kruszywowej, w-wy wiążącej oraz ścieralnej. Czy Zamawiający zaakceptuje projekt jeśli proponowana konstrukcja będzie dopasowana do zastanych na budowie warunków gruntowo wodnych (może to spowodować brak konieczności wykonywania w-wy mrozochronnej bądź zmiany grubości warstw konstrukcyjnych).

Odp. na pytanie

1a. Zamawiający potwierdza, że załączone do postępowania przetargowego przedmiary są jedynie orientacyjne i nie będą podstawą do wyceny lub oceny zgodności z dokumentacją przetargową zaprojektowanych elementów

1b Zamawiający mimo zapisów w PFU, że konstrukcja drogi składa się z warstwy mrozoodpornej podbudowy kruszywowej, w-wy wiążącej oraz ścieralnej zaakceptuje projekt jeśli proponowana konstrukcja będzie dopasowana do zastanych na budowie warunków gruntowo wodnych mogących spowodować brak konieczności wykonywania w-wy mrozochronnej bądź zmiany grubości warstw konstrukcyjnych, pod warunkiem, że konstrukcja drogi będzie zgodna z przepisami techniczno-budowlanymi dotyczącymi dróg publicznych.

WOJT
Leon Małaszewski