



nr obwodu	-	-	-	RG/1	RG/2	RG/3	RG/4	RG/5	RG/6	RG/7	RG/7a	RG/OZ1	RG/OZ2
ilość elementów	-	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
moc zainstalowana W	67625	-	-	9304	11540	11781	12500	12500	5000	5000	156	630	630
typ przewodu	YKXS 5x35	5x(LqY 1x6)	-	YKXS 5x6	YKXS 5x6	YKXS 5x6	YKXS 5x10	YKXS 5x10	YKXS 5x6	YKXS 5x6	YKY 3x2,5	YAKY 4x16mm2	YAKY 4x16mm2
nazwa odbiornika /urządzenia	człon zasilający ZK na elewacji	Ogranicznik przeciwprzepięciowy	Lampki kontrolne	Tablica piwnicy TP	Tablica parteru T0	Tablica piętra 1 T1	Agregat	Agregat	Nagrzewnica	Nagrzewnica	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie zewnętrzne
lokalizacja		RG	RG	korytarz	korytarz	korytarz	Dach	Dach					

Rozdzielnica Główna RG

Aktualizacja projektu instalacji elektrycznych z 2014 r.