



Kraków, dn. 15.06.2022 r.

L.dz.DZP-291-1102-433/2022

**Do
Uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Wymiana dźwigu osobowego w budynku stołówki studenckiej zlokalizowanej przy ul. Klemensiewicza 3 w Krakowie”, nr zamówienia: **DZP-291-1102/2022**.

Zamawiający - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że dnia 15.06.2022 r. wpłynęło pytanie Wykonawcy dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie Wykonawcy:

W związku z ogłoszonym przetargiem jw. prosimy o odpowiedź, czy w ramach ceny ofertowej Wykonawcy mają uwzględnić koszty comiesięcznej konserwacji dźwigu wynikające z przepisów UDT?

Odpowiedź zamawiającego:

Tak.

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

KANCLERZ
mgr Tomasz Szanser