









ID zgłoszenia: GD-13.6640.5438.2022
Województwo: małopolskie
Powiat: M. Kraków
Jednostka ewidencyjna: 126104_9
Obręb: 0063
Obiekt: ul. Wystouchów II
Seksje mapy zasadniczej: 7.124.11.19.2.1
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich 2000/7
Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH
Data sporządzenia mapy: 28.06.2022r.

P.W.JOTTE s.c.
ul.Bałucka 100 lok.41,30-149 Kraków
tel./fax 012 626-59-34
tel.602-722-772,601-546-284
REGON 357194269 NIP 678-27-83-952

geel Tjand

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GD-13.6640.5438.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Krakowa
Wykonawca prac geodezyjnych	P.W.JOTTE s.c.
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr GD-13.6640.5438.2022_I-pl z daty 18.07.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Jacek Tężycki Nr uprawnień 16627

	<i>Zakres aktualizacji mapy</i>
	<i>Przejście dla pieszych</i>
	<i>Pojedynczy krzew</i>
	<i>Linie rozgraniczające tereny lub różnych zasadach zagosp.</i>
	<i>Oznaczenia terenów z MPZP</i>
	<i>Inne urządzenie techniczne</i>
	<i>Inny obiekt przyrodniczy</i>




7.124.11.19.2.1

POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Grow

- linie rozgraniczające teren inwestycji / granice obszaru, na którym inwestycja będzie oddziaływać / granice działek ewidencyjnych
- projektowany przewód sterowany / przepust kablowy pod drogą o średnicy Ø110 mm
- projektowana linia kablowa niskiego napięcia nN-0,4kV, typu YKXS 5x16 mm² o dł. 33 metrów na trasie o dł. 22 metrów z zachowaniem zapasu montażowego przy projektowanych słupach oświetleniowych zgodnie z opisem i zawartymi uwagami
- projektowany słup aluminiowy o wysokości H=6 m wraz z wysięgnikiem H=1 m i oprawą oświetlenia ulicznego LED o mocy 55W w ilości 2 kpl., stanowiące dedykowane, asymetryczne oświetlenie istniejącego przejścia dla pieszych
- istniejący słup oświetleniowy nr II/08, stanowiący miejsce przyłączenia do sieci, zasilanie z PZ-3497

- Projektowane linie kablowe niskiego napięcia nN-0,4kV, należy układać w rurach ochronnych typu HDPE Ø110 mm w celu zabezpieczenia i poprawnej dystrybucji energii elektrycznej na terenie objęty inwestycją.
- Należy wykonać sieć uzbieleniową z bednaki FeZn 25x4 mm układaną równoległo do projektowanej linii kablowej oraz poprzez uzmielenie miejscowe każdego projektowanego słupa oświetleniowego (R-50).
- Wszystkie słupy oświetleniowe należy zabezpieczyć przed przewróceniem się i osłonięciem się poprzez wykonanie wzmacnienia na podporyce płaskowo - zwirnowej. W celu usztywnienia fundamentów słupów oświetleniowych należy zastosować wzmacnienie gruntu piaskiem, stabilizowany cementem w formie odrośniętego stożka (150 kg / m³).
- Szczególną wagę oraz ostrożność należy zachować przy wykonywaniu prac ziemnych tj. wykopy, osadzanie fundamentów betonowych słupów w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu.
- Projektowane słupy oświetleniowe przeznaczone do oświetlenia terenu/drogi w dostawie przez producenta wraz z prefabrykowanym fundamentem betonowym i oprawą.
- Z uwagi na teren uwarzany oraz istniejące tereny zielone (drzewa), projektowane linie kablowe należy układać po wcześniejszym wykonaniu przewiertu sterowanego w celu nienaruszenia w/w terenów w relacji "słup - słup", odpowiednią maszyną horyzontalną - rozważając użycie na budowie. W przypadku braku możliwości wykonania przewiertów należy ułożyć linie kablowe w wykopie, a po zakończeniu robót należy odwrócić teren zielony i utwardzić do stanu istniejącego.

Jednostka projektowania:			Imię i nazwisko			Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Investor:	Lokalizacja:	Treść rys.:	
SAHARAM GROUP Spółka z o. o. Pl. Jana Kilińskiego 2 35-005 Rzeszów KRS 0000688342 NIP 5170383273 REGON 367856691			mgr inż. Sebastian Mroczek			POK/02/56/PWOE/18	INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJA PRĄDZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH I ELEKTROENERGET		Gmina Miejska Kraków Zarząd Drog Miejskich Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	jednostka ew. nr: 126104_9 obręb ew. nr: 0063 działki ew. nr: 211/1, 212/4, 277/10 31-004 Kraków	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
											Rys.:	PZT
											Stadium:	PBW
											Skala:	1:500
											Data:	07.2022