

Uwaga

Wszystkie elementy przewodzące instalacji i urządzeń należy podłączyć do przewodu ochronnego.

