

Dopiewo, dnia12.2021r.

ROA.271.27.2021

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Ks. S. Kozierowskiego w Skórzewie oraz ul. Wiejskiej w Dąbrowie od ul. Leśnej”

1. Odpowiadając na zapytania do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz dokonuje zmiany treści SWZ oraz jej załączników na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz zmienia termin składania ofert i ogłoszenie o zamówieniu na podstawie 286 ust. 3 i 6 Pzp.

Pytanie nr 1.

W związku z zapisem "W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe" prosimy o udostępnienie obliczeń bazowych dla wszystkich sytuacji oświetleniowych.

Dodatkowo prosimy o załączenie zestawienia, w którym typy opraw zostaną przypisane do konkretnej sytuacji oświetleniowej.

Odpowiedź: Zestawienia montażowe umieszczone w dokumentacjach technicznych określają ilość oraz rodzaj opraw montowanych na słupach oświetleniowych przeznaczonych do realizacji.

Dodatkowo Zamawiający dołącza obliczenia bazowe.

Pytanie nr 2.

W pliku SWZ znajduje się zapis "Szczegółowy opis zamówienia został określony w dokumentach zamówienia (tj. dokumentacji projektowej, karcie oprawy, STWiOR, przedmiarach robót, z tym zastrzeżeniem, że przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy (pomocniczy), a nie służący do obliczenia ceny ofertowej".

W karcie oprawy przedstawiono parametry techniczne oprawy o mocy 55W, natomiast w STWiOR poza tą oprawą znajdują się również oprawy o innych mocach i temperaturach barwowych. Prosimy o doprecyzowanie, które pozycje wchodzi w skład zamówienia.

Odpowiedź: W skład zamówienia wchodzi trzy rodzaje opraw przeznaczonych do:

- oświetlenia pasa drogowego – 55 W,
- oświetlenia chodnika – 20 W,
- oświetlenia przejścia dla pieszych – 40 W,

Szczegółowe parametry oraz rozmieszczenie wyżej wymienionych opraw zostały opisane w dokumentacjach technicznych oraz STWiOR.

Dodatkowo Zamawiający dołącza do dokumentacji przetargowej karty oprav o mocy 20 W i 40 W.

2. W związku z powyższymi odpowiedziami oraz zmianą SWZ zmianie ulegają:

a) zapisy SWZ dotyczące:

- termin składania ofert do dnia 09.12.2021r. do godz. 11.00, termin otwarcia ofert 09.12.2021r. godz. 11.30,
- termin związania ofertą do dnia 07.01.2022r.

b) treść ogłoszenia o zamówieniu.

Powyższe zmiany są integralną częścią SWZ.

Wójt Gminy Dopiewo
dr Paweł Przepióra