



Kórnik, dnia 27 lutego 2023 roku.

*Nr postępowania: B-FP-271.4.2023*

## Wszyscy oferenci

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, prowadzonego na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, pn.: „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Topolowej w miejscowości Czmoń” dalej „Postępowanie”.*

Zamawiający, Miasto i Gmina Kórnik, z siedzibą w Kórniku (62-035), Plac Niepodległości 1, w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

### Pytanie 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie nawierzchni zgodnej z obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014 posiadającej niezbędne dokumenty:

- Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014
- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014
- Atest higieniczny PZH
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta
- Certyfikat IAAF dla oferowanego systemu nawierzchni

-Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię

Niektóre wymagane parametry przez Zamawiającego są nienormatywne, choćby parametr mówiący o mrozoodporności. Zamawiający musi mieć świadomość, że wpływ niskich temperatur na nawierzchnię nie bada się przyrostem masy próbki – to po prostu nie ma znaczenia jaką wagę ma próbka w trakcie badania i po badaniu. Istotny jest brak zmian w nawierzchni, np. brak pęknięć czy odkształceń. Należy podkreślić że prawidłowo mrozoodporność bada się zgodnie z procedurą badawczą ITB i jest to jedyna poprawna metoda określona w procedurze badawczej.

Pragniemy zaznaczyć, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni pu tylko o to, aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni zachowując możliwość uczciwej konkurencji.

### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie nawierzchni zgodnej z obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014.

z up. Burmistrza  
*Bronisław Dominiak*  
Wiceburmistrz

Sprawę prowadzi:

Specjalista ds. zamówień publicznych

Edyta Słabołepsza

Pokój nr 201, II piętro, tel. 618 170-411 w 623

Urząd Miasta i Gminy Kórnik  
Wydział Funduszy Pozabudżetowych  
i Zamówień Publicznych  
Plac Niepodległości 1  
62-035 Kórnik