



Państwowe

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Dyrektor

Zarządu Zlewni

w Łowiczu

Łowicz, dnia 7 kwietnia 2021 r.

WA.ZUZ.5.4210.713m.2020.PK

DECYZJA

Działając na podstawie art. 389 pkt. 1 (w związku z art. 35 ust. 3 pkt. 7) oraz art. 389 pkt. 6 (w związku z art. 16 pkt. 65), art. 414 ust. 1, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 400 ust. 2 i 6, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 i 2, art. 415, art. 417, art. 397 ust. 3 pkt 2 i ust 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz. U. 2019, poz. 1311 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. 2020 poz. 256; zwanej dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Mszczonów z siedzibą w Mszczonowie przy Placu Piłsudskiego 1, wniesionego do tutejszego organu przez upelnomocnionego do występowania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy Pana Marcina Szewczyka, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem „O-4” przebiegającym przez dz. nr ew. 1944, obręb Mszczonów, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski oraz usługę wodną polegającą na wprowadzaniu do zimie wód opadowych i roztopowych z zlewni ulicy Szkolnej w Mszczonowie,

orzekam:

I. Udzielam Gminie Mszczonów z siedzibą w Mszczonowie przy Placu Piłsudskiego 1, pozwolenia wodnoprawnego na:

I.1 wykonanie urządzeń wodnych w postaci przebudowy rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem „O-4” przebiegającego przez dz. nr ew. 1944, obręb Mszczonów, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski poprzez wydłużenie istniejącego rurociągu krytego o średnicy \varnothing 800mm i długości 10m do długości 14m wraz z posadowieniem w jego biegu studni przelewowej o średnicy \varnothing 1500mm, których lokalizacje opisano za pomocą współrzędnych geodezyjnych:

Współrzędne geodezyjne punktów znaczących		
Nowy fragment rurociągu - początek	X 5760354,0	Y 7466893,8
Nowy fragment rurociągu - koniec	X 5760365,1	Y 7466896,6

1.2 usługę wodną polegającą na wprowadzaniu do rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem „O-4” projektowanym wylotem w postaci studni przelotowej wód opadowych i roztopowych powstających na powierzchniach utwardzonych i nieprzepuszczalnych ulicy Szkolnej w Mszczonowie, w ilościach:

$$Q_{\max,s} = 0,0473 \text{ m}^3/\text{s};$$
$$Q_{\text{śr.a}} = 2\,602 \text{ m}^3/\text{a};$$

o dopuszczalnej ilości zanieczyszczeń nie przekraczającej:

- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l;
- zawiesina ogólna do 100 mg/l.

oraz o pozostałych parametrach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie *substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz. U. 2019, poz. 1311 z późn. zm.)

II. Zobowiązuję Gminę Mszczonów z siedzibą w Mszczonowie przy Placu Piłsudskiego 1, do:

1. wykonania robót związanych z wykonaniem urządzenia wodnego, zgodnie z przedstawionym operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami i normami oraz w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia;
2. wykonania robót związanych z wykonaniem obiektów budowlanych zgodnie z przedłożoną do wniosku dokumentacją wodnoprawną, obowiązującymi przepisami i normami oraz w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia;
3. prowadzenia robót w sposób nie kolidujący z innymi urządzeniami technicznymi, znajdującymi się w obrębie pasa robót;
4. prowadzenia robót przy dogodnych warunkach atmosferycznych, w sposób eliminujący zagrożenia zmianami stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
5. wykonywania robót utrzymaniowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. *Prawo budowlane* (tj. Dz. U. 2020, poz. 1333), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (tj. Dz. U. z 2020, poz. 797 ze zm.);
6. odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej zlewni zgodnie z niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym oraz dokumentacją wodnoprawną przedłożoną do wniosku;
7. pokrycia oraz naprawienia ewentualnych szkód i strat, powstałych w związku z wydanym pozwoleniem oraz wykonania dodatkowych urządzeń i zabezpieczeń, zapobiegających szkodom w przypadku naruszenia, poprzez wykonanie czynności – określonych w pkt. I decyzji – interesu osób trzecich;
8. wykonywania dwa razy w roku udokumentowanych kontroli eksploatacji urządzeń podczyszczających oraz ich serwisowanie zgodnie z instrukcją producenta;
9. obsługi oraz eksploatacji urządzeń wodnych zgodnie z przepisami BHP i informacją zawartą w operacie wodnoprawnym;
10. prowadzenia wszelkich prac, związanych z prawidłowym utrzymaniem systemów oczyszczania wód opadowych, jak również związanych z utrzymaniem terenu wokół wyżej wzmiankowanych urządzeń, w należytym stanie technicznym i sanitarnym;

11. natychmiastowego usunięcia wszelkich awarii systemu podczyszczającego wody opadowe i roztopowe;
 12. nienaruszenia ustaleń wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311 z późn. zm.);
 13. nienaruszenia ustaleń *Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły* od dnia publikacji;
 14. przedłożenia bezwzględnie po zakończeniu robót (w okresie nie dłuższym 30 dni) dokumentacji powykonawczej celem dokonania aktualizacji prowadzonej przez tutejszy organ ewidencji;
 15. nienaruszenia *warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły*, które zostały określone w rozporządzeniu Nr 5/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (tj. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 3449);
 16. nienaruszenia ustaleń wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie *Planu gospodarczego wodami na obszarze dorzecza Wisły* (tj. Dz. U. 2017 poz. 1911);
 17. nienaruszenia ustaleń warunków korzystania z wód zlewni i planu przeciwdziałania skutkom suszy – Obwieszczenie Nr 1/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- III. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn – zgodnie z art. 415, art. 417 oraz art. 419 ustawy *Prawo wodne*.
 - IV. Zgodnie z art. 400 ust. 1 *Prawo wodne*, pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną lub szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych oraz oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 30 lat lub, jednakże w tym przypadku pozwolenia, o jakim mowa w pkt. 1.2 decyzji udziela się na **okres 30 lat, od dnia kiedy decyzja stanie się ostateczna**.
 - V. Stosownie do art. 400 ust. 6 *Prawo wodne*, w przypadku decyzji udzielających pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych nie obowiązuje obowiązek ustalenia okresu obowiązywania takiego pozwolenia wodnoprawnego, jednakże zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt. 3 cytowanej ustawy wygasa ono jeżeli *Zakład* nie rozpoczął robót przed upływem trzech lat od dnia w którym przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne.
 - VI. Zgodnie z art. 393 ust. 4 *Prawa wodnego*, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych, koniecznych do jego realizacji, oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tej nieruchomości i urządzeń.
 - VII. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może nałożyć w drodze decyzji na zakład obowiązek wykonania ekspertyzy, co wynika z art. 410 ust. 1 pkt. 1 *Prawa wodnego*.

- VIII. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie operatu wodnoprawnego sporządzonego w listopadzie 2020 r. przez Pana Marcina Szewczyka. Dokumentacja zawierająca informacje niezbędne do wydania orzeczenia w sprawie: Z dokumentacji wynika, że usługa wodna polegająca na wprowadzaniu uprzednio podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi oraz wykonanie projektowanych urządzeń wodnych nie naruszy ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego.
- IX. Niniejsza decyzja nie stanowi zgody na zmianę ukształtowania terenu na gruntach przyległych do istniejących urządzeń.
- X. Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania wszelkich innych uzgodnień, opinii czy decyzji, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2020 r. do Działu Zgód Wodnoprawnych w Pionie Usług Wodnych Zarządu Zlewni w Łowiczu wpłynął wniosek Gminy Mszczonów z siedzibą w Mszczonowie przy Placu Piłsudskiego 1, wniesiony do tutejszego organu przez upelnomocnionego do występowania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy Pana Marcina Szewczyka, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci przebudowy rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem „O-4” przebiegającym przez dz. nr ew. 1944, obręb Mszczonów w skutek wydłużenia istniejącego rurociągu krytego do 14 m wraz z posadowieniem w jego biegu studni przelewowej o średnicy \varnothing 1500mm oraz usługę wodną polegającą na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni ulicy Szkolnej w Mszczonowie do ziemi.

Do wniosku załączono dwa egzemplarze dokumentacji sporządzonej w listopadzie 2020 r. przez Pana Marcina Szewczyka.

W związku ze zidentyfikowanymi brakami pismem z dnia 13 grudnia 2020 r. wezwano do ich uzupełnienia, do czego w pełni się ustosunkowano spełniając tym samym wszelkie wymogi wynikające z brzmienia ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*.

Jak wynika z operatu wodnoprawnego przedłożonego wraz ze wspomnianym powyżej wnioskiem na dz. nr ew. 1944, obręb Mszczonów, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski wykonana zostanie przebudowa urządzenia wodnego w postaci rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem „O-4”. Polegać ona będzie na przedłużeniu istniejącego rurociągu krytego z 10m do 14m wraz z posadowieniem w jej biegu studni przelewowej o średnicy \varnothing 1500mm.

Usługa wodna omawiana w niniejszej decyzji polegać będzie na wprowadzaniu do ziemi wód opadowych i roztopowych. Powstawać one będą na powierzchniach nieprzeznaczalnych i utwardzonych wchodzących w skład zlewni ulicy Szkolnej. Dokumentacja wodnoprawna przedstawia, iż łączna powierzchnia nawierzchni nieprzeznaczalnych i utwardzonych wyniesie około 5 875 m² = 0,5875 ha, w tym:

- Powierzchnie asfaltowe (jezdnie) – 1 843 m² = 0,1843 ha
- Tereny utwardzone chodników, zjazdów, zatok, itp. – 3 612 m² = 0,3612 ha
- Tereny zielone – 420m² = 0,0420 ha

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Łowiczu, 99-400 Łowicz ul. Ekonomiczna 6

Tel: (+48) 46 811 50 60 | e-mail: zz-łowicz@wodypolskie.gov.pl

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Stosownie do art. 389 pkt 1, 2 i pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest zarówno na wykonanie urządzeń wodnych, usługę wodną jak i szczególne korzystanie z wód.

Natomiast w myśl art. 16 pkt. 65 ustawy *Prawo wodne* ilekroć w ustawie jest mowa o urządzeniach wodnych to rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów. Zatem zgodnie z zawartym powyższym przepisie katastrem za urządzenie wodne należy uznać omawiane w niniejszej decyzji nowy fragment rurociągu krytego oraz studnię przelewową.

W myśl art. 35 ust. 1 przez usługę wodną rozumie się czynności polegające na zapewnieniu gospodarstvom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnie korzystania z wód, które wprowadzanie wód opadowych i roztopowych również stanowi usługę wodną

Planowana do wykonania inwestycja znajduje się na terenie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem europejskim PLRW20001727529 „*Rzeka Pisza Gągolina od źródła do Okrzeszy z Okrzeszq*” położona w dorzeczu Bzury, w ekoregionie Równin Centralnych, typ – nizinny potok piaszczysty. Status JCWP – naturalna część wód, zagrożona nieutrzymaniem celu środowiskowego jakim jest utrzymanie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wód. Aktualny stan JCWP - zły.

Ponadto inwestycja znajduje się na terenie Jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW600065 – Region Wisły Środkowej.

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tj. Dz. U. 2020 poz. 310 z późn. zm.) podano do publicznej informacji w formie obwieszczenia zawiadniającego o wszczęciu w przedmiotowej sprawie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczeniu na łamach Biuletynu Informacji Publicznej.

Jak wynika z dokumentacji wodnoprawnej planowane do wykonania działania inwestycyjne oraz zamierzone korzystanie z wód, nie spowoduje naruszenia ustaleń dokumentów, o jakich mowa w art. 396 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*.

Zgodnie a art. 410 ustawy *Prawo wodne* w przypadku naruszenia interesu osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wody w regionie wodnym organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji, może nałożyć na zakład posiadający pozwolenie obowiązek wykonania ekspertyzy. Na podstawie wyżej wzmiankowanej ustawy organ właściwy do wydania pozwolenia może zmienić pozwolenie w zakresie obowiązków, o których mowa w art. 403 wyżej wymienionej ustawy.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy *Prawo wodne*, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, przy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Łowiczu, 99-400 Łowicz ul. Ekonomiczna 6

Tel.: (+48) 46 811 50 60 | e-mail: zz-łowicz@wodypolskie.gov.pl

czym pozwolenie to wygaśnie w przypadku gdy zakład nie rozpocznie jego wykonywania w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie określonego urządzenia stało się ostateczne. Natomiast stosownie do art. 400 ust. 1 pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód lub usługę wodną w postaci prowadzania do ziemi za pomocą urządzeń wodnych podczyszczonych wód opadowych i roztopowych wydaje się na okres nie dłuższy niż 30 lat, jednakże w przedmiotowym przypadku pozwolenia wodnoprawnego udziela się na okres 30 lat co zostało uwzględnione w pkt. IV niniejszej decyzji.

W odniesieniu do powyższych ustaleń należy uznać, że nie zachodzą przeszkody do udzielenia przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzekam jako w sentencji.

Pouczenie:

1. *Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, udzielenie pozwolenia nie jest tożsame z przyzwoleniem na realizację robót, bez uzyskania innych zezwoleń przewidzianych prawem.*
2. *Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Zarządu Zlewni w Łowiczu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.*
3. *W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacza to, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.*



Z up. Dyrektora
ZCA DYREKTORA
TOMASZ JUREK

Otrzymują/ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru /:

1. Pan Marcin Szewczyk - pehnomocnik
ul. Iwaszkiewicza 4/2, 96-100 Skierniewice;
2. Pan Sylwester Leszek Gowin
ul. Bagno 8a, 96-320 Mszczonów;
3. a/a.

Decyzja zawiera 7 stron

*Pobrano opłatę zgodnie z art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.).*

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Łowiczu, 99-400 Łowicz ul. Ekonomiczna 6
Tel: (+48) 46 811 50 60 | e-mail: zz-łowicz@wodypolskie.gov.pl

