

„Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach na terenie Gminy Barczewo z podziałem na zadania”

Barczewo, 06.12.2023 r.

BI.271.36.2023

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA NR 4 DO TREŚCI SWZ

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach na terenie Gminy Barczewo z podziałem na zadania”**

Pytanie 1

Nawiązując do udzielonych odpowiedzi na pytania, proszę o doprecyzowanie jakim parametrem należy kierować się przy doborze mocy instalacji fotowoltaicznej dla obiektu OSP Barczewko. Sugerując się zużyciem rocznym, należałoby wykonać instalację o mocy ok. 15 kWp; jednak jej przyłączenie w tym obiekcie nie jest możliwe ze względu na niską moc przyłączeniową wynoszącą 6,5 kW. Przy takiej mocy przyłączeniowej możliwe jest podłączenie instalacji PV o mocy nie większej niż 6,5kWp, która nie wyprodukuje rocznie energii na poziomie rocznego zużycia (13665kWh). Jak wynika z powyższego opisu, w obecnym stanie nie jest możliwy dobór instalacji do rocznego zużycia przy zachowaniu istniejącej mocy przyłączeniowej budynku. Proszę o informację, czy Zamawiający do czasu montażu instalacji dostosuje istniejącą moc przyłączeniową do potrzeb instalacji PV o mocy ok 15kWp, a jeśli nie, to czy Zamawiający dopuszcza montaż instalacji o mocy do 6,5kWp.

Odpowiedź 1

Przy doborze mocy instalacji należy kierować się rocznym zużyciem. W przypadku zmiany mocy przyłączeniowej, należy wyliczyć i podać Zamawiającemu moc przyłączeniową w celu uzyskania nowych warunków przyłączeniowych od dysponenta sieci.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią SWZ, są obowiązujące oraz wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

Z up. Burmistrza Barczewa
Tomasz Michałowski
Kierownik Wydziału
Budownictwa i Inwestycji
/podpis elektroniczny/