



Jabłonowo Pomorskie, dnia 17 stycznia 2023 r.

IIPP.271.1.10.2022

Wykonawcy

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IIPP.271.1.10.2022 z dnia 30.12.2022 r. dot. przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Górale.

Na podstawie art. 284 ust. 6 w związku z art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na otrzymane pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1: Jakiej mocy ma być fotowoltaika?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią opisową projektu budowlanego branży architektonicznej, przedmiotowa inwestycja przewiduje wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 10 kW. W szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót branży elektrycznej zawarto zapis mówiący, że przedmiot opracowania obejmuje m.in. wykonanie instalacji fotowoltaicznej 10,0 kWp. Zgodnie z dokumentacją projektową, zawartą w załączniku nr 1 do SWZ, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dokumentów wymaganych do uruchomienia i montażu fotowoltaiki na dachu budynku. Tym samym Zamawiający będzie wymagał fotowoltaiki o mocy co najmniej 10 Kw.

Pytanie nr 2: Czy fotowoltaika ma być na dachu czy na ziemi?

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową, zawartą w załączniku nr 1 do SWZ, Wykonawca będzie zobowiązany do montażu fotowoltaiki na dachu budynku.

Pytanie nr 3: Jeśli na ziemi to w ilu rzędach?

Odpowiedź: Fotowoltaika nie będzie montowana na ziemi.

Pytanie nr 4: Jeśli na dachu to jaki dach? Płaski czy skośny?

Odpowiedź: Dokumentacja projektowa, zawarta w załączniku nr 1 do SWZ, przewiduje dach płaski.

Pytanie nr 5: Jakim materiałem jest pokryty dach?

Odpowiedź: Dach jest pokryty papą.

Pytanie nr 6: Jeśli na dachu, to proszę wskazać która połać dachowa jest od strony południowej?

Odpowiedź: Dach części niskiej.

Burmistrz
/-/ Przemysław Górski