

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH  
PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Dot.:** wykonanie konserwacji, przeglądu i naprawy sprzętu gaśniczego.

1. Bardzo proszę o udzielenie informacji co w przypadku kiedy producent Stałego Urządzenia Gaśniczego "KIDDE", którego autoryzacji wymagacie Państwo przy złożeniu oferty nie istnieje już na rynku i firmy typu moja oraz wiele innych z terenu Polski nie mają możliwości uzyskania takiej autoryzacji ?  
Proszę o wyjaśnienia oraz udzielenie odpowiedzi w najszybszym możliwym terminie.

Ad.1) W przypadku braku na rynku producenta stałej instalacji gaśniczej KIDDE, należy przedstawić autoryzację innego ( równorzędnego ) producenta stałej instalacji gaśniczej na gaz FM 200.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
Mariusz Klimczak