

LEGENDA

	Terminal pacjenta
	Gniazdo 1
	Przycisk gruszkowy
	Gniazdo 2
	Terminal komunikacyjny
	Moduł lampkowy
	Przycisk przywoławczo-kasujący
	Przycisk pociągany
	Terminal pokojowy
	Terminal interkomowy
	Zasilacz 24VDC
	Switch systemowy
	Terminal oddziałowy
	Moduł do sterowania oświetleniem
	Przewód YLY 2x2,5 mm2
	Przewód kat 5e F-UTP 4 x 2 x 0,5
	Przewód kat 5e UTP 4 x 2 x 0,5

UWAGI:

1. Moduły lampkowe należy instalować w komunikacji w miejscach widocznych dla personelu.
2. Urządzenia i elementy instalacji przyzywowej należy ostatecznie dostosować do aranżacji pomieszczeń.
3. Okablowanie należy montować zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemu.
4. Każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez Projektanta.
5. Podłączania wykonywać zgodnie z DTR producenta systemu.
6. Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w ścianach i stropach oddzielenia pożar. zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody.
7. Przed zakupem okablowania dokonać obmiarów na budowie. Stosować okablowanie zalecane przez producenta systemu.
8. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczególnymi zaleceniami polskich przepisów budowlanych i norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania oraz wg zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i systemów budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
9. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunków, ani używać go jako szablonu.
10. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do Projektanta.
11. Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z projektami branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości systemu. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić koordynację z wykonawcami i podwykonawcami pozostałych branż (w szczególności architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).
12. Przed wykonaniem rysunków warsztatowych Wykonawca zobowiązany jest odbyć konsultację z Projektantem. Wszelkie wątpliwości i kolizje wynikające ze specyfiki produkcji i wykonania elementów należy omówić z Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za projekty w dokumentacji warsztatowej rozwiązania szczegółowe. Wszelkie proszczyde rozwiązań zamiennych należy omówić z Projektantem i uzyskać akceptację inwestora dla ich wprowadzenia.

Projektant	mgr inż. Radosław Markiewicz w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń	upr. nr POM/0002/POOT/09	
	inż. Marek Pobłocki w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń	upr. nr POM/0004/POOT/09	
Opracował	inż. Łukasz Kowalski		
	inż. Michał Dados		
Projektant sprawdzający	mgr inż. Mirosław Arentowicz		
	mgr inż. Jerzy Grubiak w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń	upr. nr POM/0175/PWOT/08	
Rysował	ŁKO	Zatwierdził	JGR

Zamawiający / Inwestor:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym.

Adres obiektu budowlanego
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź.
dz. nr ewid. 411, obręb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

INDUSTRIA PROJECT
INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Branża
Niskoprądowa

Tytuł rysunku
Rzut poziomu 1 - Instalacja przyzywowa - schemat blokowy

Faza projektu	Skala	Arkusz	Data
PW			07/19

Nr projektu	Autor	Strefa	Poziom	Typ	Branża	Numer	Rewizja	Strona
240-IP-A2-1-SD-N-65304								

840 x 594