UWAGI

1. Trasy kablowe na dachu zaleca się jednotorowe.
2. Wszelkie otwory, przejścia, przepusty w ścianach i stropach należy wykonywać przed montażą konstrukcji wsporczych i trasy kablowych oraz uzgodnić z Inwestorem.
3. Szerokość trasy kablowej należy dobrać z zapasem 20% do ilości kabli.
4. Wszelkie trasy należy prowadzić zgodnie z standardami budowlanymi, w sposób nie kolidujący z innymi instalacjami.
5. Konstrukcje, elementy wsporcze i mocowania muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję oraz zabezpieczone przed korozją zgodnie z obowiązującymi normami.
6. Trasy kablowe należy montować w miejscach, w których nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne.
7. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w terenie. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zawiadomić projektanta.
8. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zapisów tej umowy i przepisów BHP obowiązujących w czasie prowadzenia prac. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP przez pracowników swoich oraz podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac do zapoznania się z projektem wykonawczym, aby zapewnić prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przepisów BHP.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu ochrony przeciwpożarowej oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych przez swoich pracowników oraz podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej liczby gaśnic proszkowych o masie środka gaśniczego nie mniejszej niż 6 kg, zgodnie z obowiązującymi normami przeciwpożarowymi.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że wszystkie elementy, które mogą być uznane za produkty wprowadzane do lub wycofywane z użytkowania, zostaną przekazane do odpowiednich miejsc składowania lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji wszelkich materiałów, które zostaną wycofane z użytkowania, na bieżąco informować o obowiązku wykonania prac związanych z utylizacją oraz przekazywać dokładne dane dotyczące miejsca i sposobu utylizacji.

KEY PLAN

Projektant:	mgr inż. Radosław Markiewicz	upr. nr WOM/0035/PDOO/09
	mgr inż. Mateusz Tuszyński	upr. nr POM/0048/PDOO/18
Sprawdził:	mgr Lukasz Kowalski	
	mgr inż. Michał Dabrowski	
Projektant:	mgr inż. Wiesław Markiewicz	upr. nr WOM/0075/PWOO/08
Archiwizacja:	Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii, ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok	
Dziedziny i branże:	Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź	

Drogi klient kontra Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Szpitalem Klinicznym

Informacje dodatkowe:
- Powierzchnia: 221.413 m.kw.
- Ilość kabli: 417, długość: 130.00, 0.00 m, 0.00 m, 0.00 m, kabli: xxx, LOCZ: 6012018

INWESTRIA

INWESTRIA PROJEKT
ul. Inżynierska 4
43-300 Bielsko-Biała

Nazwa:

Niskoprądowa

Nazwa projektu:

Rzut poziomu 0 - Plan tras kablowych - BUDYNEK A2 - część I

Stan projektu:	Skala:	Wersja:	Data:
Projekt Wykonawczy	1:100	1	07.2019

Nr projektu	Arch.	Konst.	San.	Elektr.	Autor	Nazwa	Nr arkusza
240-IP-A2- 0 - DR-N-64705							-