

Bełchatów, dnia 14.10.2022r.

Znak: Dostawa i montaż osuszacza do Z/I w Julkowie/2022

"EKO-REGION" sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Bawełnianej 18, w związku z wpływem w dniu 13.10.2022 r., pytania dotyczącego przedmiotowego przetargu odpowiada:

**Pytanie nr 1:**

*Dzień dobry. Mam pytanie i prośbę o wyjaśnienie dwóch punktów: Nie wiem co Państwo mieli na myśli, ale z osuszacza z regeneracją na gorąco, nie da się zrobić osuszacza na zimno. 15. W razie awarii grzałki lub dmuchawy wentylatorowej osuszacz posiadający możliwość uruchomienia go w trybie regeneracji na zimno. Ponadto wykluczają Państwo regeneracje sprężonym powietrzem do regeneracji złoża. 11. Strata powietrza na regenerację 0% przy chłodzeniu dmuchawą wentylatorową i 7% przy chłodzeniu strumieniem sprężonego powietrza. Czy dopuszczają Państwo, poniższe wymiary i zużycie energii: jednakże parametry energii 22,3 kW i wymiary 2055 x 1620 x 2970 mm. A także czy osuszacz może być wyposażony w pompę próżniową, a nie w dmuchawę boczno-kanalową. Jeżeli była by taka możliwość to można było by się z Państwem spotkać na miejscu posadowienia osuszacza?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje wymogi określone w załączniku nr 3 do SWZ oraz do umowy (Zestawienie parametrów technicznych), jakie muszą spełniać oferowane osuszacze, tj.

- w razie awarii grzałki lub dmuchawy wentylatorowej osuszacz ma posiadać możliwość uruchomienia go w trybie regeneracji na zimno;
- strata powietrza na regenerację 0% przy chłodzeniu dmuchawą wentylatorową i 7% przy chłodzeniu strumieniem sprężonego powietrza;
- maksymalny średni pobór mocy: 17 kW;
- maksymalne wymiary osuszacza: długość 1650 mm, szerokość 1650 mm, wysokość 2900 mm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na stronie 5 SWZ w *Dziale V. Wizja lokalna*, opisana jest procedura zgłoszenia wizji lokalnej dla potrzeb prawidłowego przygotowania oferty.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Pękala

WICEPREZES ZARZĄDU

Iwona Koperska

*T. J. J. J.*