RYS. 6/6

ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA;
BUDYNEK C


+ 6.60
+ 3.40
± 0.00
- 2.20
POZIOM PIĘTRA
POZIOM PARTERU
POZIOM PIWNICY
C2/7 Biuro C2/7 +20°C 3976 W
C2/8 Sekretariat C2/8 +20°C 3071 W
C2/9 Biuro C2/9 +20°C 925 W
C2/10 Biuro C2/10 +20°C 1655 W
C2/11 Biuro C2/11 +20°C 1668 W
C2/12 Biuro C2/12 +20°C 2007 W
C2/13 Biuro C2/13 +20°C 1536 W
C2/2 Biuro C2/2 +20°C 1841 W
C2/3A Sala narad C2/3A +20°C 1650 W
C2/3B Sala narad C2/3B +20°C 3313 W
C2/4 Biuro C2/4 +20°C 1588 W
C2/5 Biuro C2/5 +20°C 618 W
C2/6 Biuro C2/6 +20°C 2956 W
C1/7 Biuro C1/7 +20°C 2736 W
C1/8 Biuro C1/8 +20°C 2966 W
C1/9 Biuro C1/9 +20°C 2335 W
C1/10 Biuro C1/10 +20°C 716 W
C1/11 Biuro C1/11 +20°C 711 W
C1/12 Biuro C1/12 +20°C 1639 W
C1/13 Biuro C1/13 +20°C 1019 W
C1/1 Biuro C1/1 +20°C 1338 W
C1/2 Biuro C1/2 +20°C 1457 W
C1/3 Biuro C1/3 +20°C 1462 W
C1/4 Biuro C1/4 +20°C 1333 W
C1/5 Biuro C1/5 +20°C 529 W
C1/6 Biuro C1/6 +20°C 3629 W
C0/7 Gara? C0/7 +5°C 322 W
C0/8 Gara? C0/8 +5°C 0 W
C0/9 Archiwum C0/9 +16°C 640 W
C0/10 W?ze? C0/10 +12°C 0 W
C0/11 Pom. Socjalne C0/11 +16°C 1022 W
C0/5 Korytarz C0/5 +16°C 699 W
C0/1 Komunikacja C0/1 +16°C 596 W
C0/2 Archiwum C0/2 +16°C 478 W
C0/3 Archiwum C0/3 +16°C 929 W
C0/4 Archiwum C0/4 +16°C 500 W
C0/6 Gara? C0/6 +5°C 341 W
1PC
2PC
3PC
4PC
5PC
6PC
7PC
8PC
9PC
10PC
11PC
12PC
13PC
RA-N-P
ASV-PV G 25
ASV-I
STAD
dn 40 n 1.0
H=4.61m V=3.19m3/h
dn 35 A Q 18626
dn 42 A Q 54201
dn 35 A Q 26389
dn 35 A Q 27812
dn 35 A Q 24558
dn 28 A Q 11494
C11-60
C21S-60
C22-60

NAZWA ZADANIA	WYMIANA INSTALACJI C.O. W BUDYNKU STANOWIĄCYM WSPÓŁWŁASNOŚĆ POWIATU WYSZKOWSKIEGO I GMINY WYSZKÓW	data 03.2020
ADRES ZADANIA	UL. ALEJA RÓŻ 2; 07-200 WYSZKÓW	projekt
NR DZIAŁEK	NR EW. DZIAŁKI 4870	BUDOWLANY
INWESTOR	POWIAT WYSZKOWSKI I GMINA WYSZKÓW	branża
ADRES INWESTORA	UL. ALEJA RÓŻ 2; 07-200 WYSZKÓW	SANITARNA
Nazwa Rysunku	ROZWINIĘCIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA; BUDYNEK C	Numer Rysunku 6/6 Skala Rysunku -

jednostka projektowa PRACOWANIA PROJEKTOWA mgr inż. Jacek Zagórecki ul.Piłsudskiego 10/19; 15-445 Białystok tel:694 469 480 email:jzagorecki@gmail.com	projektant	mgr inż. Jacek Zagórecki nr upr. BŁ/183/90 nr czł. PDL/IS/2198/02	podpis
	sprawdził		podpis
	współpraca	.	podpis
			Str.