

Mapa zasadnicza

Skala 1 500

LEGENDA

proj. słup oświetleniowy 5m, wysięgnik kątowy 90st, 1m

rura osłonowa SRS 110, L=8m, przecisk pneumatyczny

fundament D16/100,słup CN5/3/60/F160+W16/1/1/1-60/10

oprawa asymetryczna SCHREDER TECEO 2,97W(dla przejsc dla pieszych)

Proj.oprawa oświetleniowa

fundament D16/100,słup CN5/3/60/F160+W16/1/1/1-60/10

Proj.YKY 3x6mm2

L=8/12m +DVK40 na całej długości chodnika

proj.YKY 3x6mm2,ok 30m

ISTN. słup oświetleniowy, linia napowietrzna, wcinka

STAROSTWO POWIATOWE W OBORNIKACH

STAROSTA OBORNICKI

GMINA ROGOZNO
ul. Nowa 2 , 64-610 Rogozno

budowa oświetlenia przejsc dla pieszych
ul. Seminarialna, przejście 1, dz nr 1381/1
64-610 Rogozno

Pracownia projektowa
64-600 Oborniki
ul. M. Kopernika 14b45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opracował | Leszek Trzybiński | 25.03.2023 | | Branża | elektryczna |
| Projektował | Leszek Trzybiński | 25.03.2023 | | Nr upr. projektanta | 485/92/Pw elektroenergetyczne |
| Sprawdził | Leszek Trzybiński | 20.03.2023 | | Nr upr. specjalność | 485/92/Pw elektroenergetyczna |
| Skala 1:500 | schemat linii kablowej przejscia nr 1 | | | Nr rys | E-1 |