



#### LEGENDA

- Projektowana instalacja wodociągowa – woda zimna, ciepła, cyrkulacja; rozprowadzenie instalacji w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym.  
Rury polipropylenowe do wody pitnej stabilizowane, wielowarstwowe zbrojone włóknem szklanym/włóknem bazaltowym S2,5(PN20) łączone poprzez zgrzewanie.  
 $T_{max}=90^{\circ}C$ ,  $P_{rob}=1MPa$  przy  $T_{rob}=60^{\circ}C$ ,
- Projektowana instalacja wodociągowa – woda zimna, główne zasilanie od zestawu wodomierzowego do pom. technicznego prowadzone w posadzce  
Rury polipropylenowe do wody pitnej stabilizowane, wielowarstwowe zbrojone włóknem szklanym/włóknem bazaltowym S2,5(PN20) łączone poprzez zgrzewanie.  
 $T_{max}=90^{\circ}C$ ,  $P_{rob}=1MPa$  przy  $T_{rob}=60^{\circ}C$ ,
- ===== Projektowana instalacja wodociągowa – woda zimna, ciepła; podejścia pod przybory sanitarne prowadzone w posadzce, bruzdach ściennych  
Rury polietylenowe wielowarstwowe z osłoną antydyfuzyjną połączenia zaprasowywane za pomocą pierścienia, tulei nasuwnej,  $T_{max}=90^{\circ}C$ ,  $P_{rob}=1MPa$ ,  $T_{rob}=60^{\circ}C$ ,
- W2 Pion instalacji wodociągowej

 <b>ARH+ architekt Andrzej Rydzewski</b> m.+48 502 037 769    www.arhplus.eu    arhplus.biuro@gmail.com		
Nazwa inwestycji:		Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieża antenowa o wys. 35 m, sześć miejsc postojowych
Adres budowy:		Krynki, powiat sokólski, obręb Krynki, działka o nr geod. 2134/7
Tytuł rysunku:		<b>Rozwinięcie instalacji wodociągowej</b>  <i>Podpis/data</i>
Projektant:    mgr inż. Krzysztof Paszko, upr. nr PDL/0043/PWOS/04 w specj. san.		15.02.2023
Sprawdzający:    mgr inż. Łukasz Paszko, upr. nr PDL/0125/PWOS/12 w specj. san.		15.02.2023
Skala: 1:100	Stadium: Projekt wykonawczy	Nr rysunku:  <b>S.7</b>
plik źródłowy\\Serwer\arhplus\roboty\chmura\505_2022_KWP_posterunki etap II_podlaskie\PP Krynki\Krynki na bazie Drohiczyzna.pln		