


RZUT POM. TECHNICZNEGO 1:25



LEGENDA

CO-P 2xØ35x1,5

Instalacja ogrzewania podłogowego – rozprzewadzenie
Rury stalowe o niskiej zawartości węgla, ocynkowane zewnętrznie, T_{rob}=110°C, P_{max}=1,6MPa. Połączenia zaprasowywane.


Instalacja grzewcza podposadzkowa – zasilanie obwodów grzewczych ogrzewania podłogowego Ø18x2,0

Ogrzewanie podłogowe

Pion instalacji C.O. – instalacja grzejnikowa

Rozdzielacz – instalacja ogrz. podłogowego

Projektowane grzejniki łazienkowe elektryczne



Rozdzielacz: ogrzewanie podłogowe
Typ: 2 x Rozdzielacz 1" 7 obw. wyposażone w: przepływomierze, i zawory regulacyjne z siłownikami, spust, odpowietrznik
Typ szafki: 2 x szafka podtynkowa wysoka z miejscem na listwę sterującą o wymiarach ok. 800x610x165mm (wys x szer x gł)
t_z = 35,0 [°C]
t_p = 30 [°C]

Nr	Do odbiornika	Średnica	L [m]	b [m]	Przepływ Nast. (P) [l/min]
1	POM.05	18x2	82,0	0.10	1,91
2	POM.08	18x2	59,0	0.10	0,95
3	POM.04	18x2	86,0	0.15	2,09
4	POM.02	18x2	88,0	0.10	1,17
5	POM.01	18x2	108,0	0.10	2,14
6	POM.17	18x2	110,0	0.15	2,32
7	POM.16a	18x2	78,0	0.15	2,09
8	POM.16b	18x2	78,0	0.15	2,09
9	POM.13a	18x2	100,0	0.20	2,61
10	POM.13b	18x2	100,0	0.20	2,61
11	POM.09a	18x2	72,0	0.10	1,67
12	POM.09b	18x2	72,0	0.10	1,67
13	POM.10	18x2	110,0	0.05	0,96
14	POM.18	18x2	41,0	0.20	0,92

ARH+ architekt Andrzej Rydzewski
m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu arhplus.biuo@gmail.com

Nazwa inwestycji: Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieża antenowa o wys. 35 m, sześć miejsc postojowych

Adres budowy: Krynki, powiat sokólski, obręb Krynki, działka o nr geod. 2134/7

Tytuł rysunku: Rzut przyziemia - instalacja grzewcza

Projektant: mgr inż. Krzysztof Paszko, upr. nr PDL/0043/PWOS/04 w specj. san. 15.02.2023

Sprawdzający: mgr inż. Łukasz Paszko, upr. nr PDL/0125/PWOS/12 w specj. san. 15.02.2023

Skala: 1:50 Stadium: Projekt wykonawczy Nr rysunku: S.4

plik źródłowy: \Serwer\arhplus\roboty\chmura\505_2022_KWP_posterunki\etap II_podłaskie\PP Krynki\Krynki na bazie Drohiczynskie.pln