rów otwarty B-4,0, b-0,5m
bez umocnien

próg ze scianka szczelną B-3.0m, L-7.5m
- wg. rys. 3/3 i zał. 4

bród z dyli B-4.0m, L-7.5m
w obsypce żwirowej
- wg. Zał. 4 i 24

ziemny osadnik wstępny Nr 3
F- 100 m²- wg. Zał. 4

L-17m

L-14.5m

rów istniejący

rów B-3.0, b-0.5m
umocnienie - palisada ϕ10cm, l-1.2m
skarpy i dno - narzut kamienny
- wg. Zał. 4 i 24

rów C

ptasia wyspa z żerdzi 6x6m

umocnienie podstawy
2xkiszka fasz. - wg. Zał. 2 i 25

umocnienie podstawy
2xkiszka fasz. - wg. Zał. 2 i 25

brzegoskłon gałęziowy

umocnienie dna - gruby żwir na geowłaknine

umocnienie faszynowe
1x kiszka - wg. Zał. 2 i 25

umocnienie faszynowe
1x kiszka - wg. Zał. 2 i 25

ścianka oporowa
- grodzice EPZ
wg. Zał....

Plac drogi

budowla upustowa
wg. Zał. 20

przelew WW
wg. Zał. 21

umocnienie gabionowe
podparte palisadą ϕ10cm, l-1,5m
na dł. 35mb
- wg. Zał. 25

L-17.5m

próg - bystrotok B-5.0m, L-7.5m
ze scianka szczelną
- wg. rys. Zał. 23

ziemny osadnik wstępny Nr 1
F- 170 m²- wg. Zał. 2

L-40m

rów B-5.0m, b-1.0m
umocnienie dna rowu na dł. L-40m
1x kiszka fasz. - wg. Zał. 2 i 25

rów istniejący

L-10m

rów B-3.0, b-0.5m
umocnienie - palisada ϕ10cm, l-1.2m
skarpy i dno - narzut kamienny
- wg. Zał. 3 i 24

bród z dyli B-4.0m, L-7.5m
w obsypce z tłucznia kamiennego
- wg. Zał. 3 i 24

próg ze scianka szczelną B-3.0m, L-7.5m
- wg. Zał. 3 i 24

ziemny osadnik wstępny Nr 2
F- 100 m²- wg. Zał. 3

L-92m

rów B-3.0m, b-0.5m
umocnienie dna rowu
1x kiszka fasz. - wg. Zał. 3 i 25

rów otwarty B-4,0, b-0,5m\
bez umocnień

rów istniejący

rów A

rów B

Przedsięwzięcie: Zbiornik małej retencji z wykorzystaniem na cele p.poż. na dz. o nr ewid. 472/1 i 464 w obr. Dworzysk, gm. Sokółka			Zał. 1
Data: ...01.2018r.	Faza: Projekt architektoniczno-budowlany *Rzut poziomy obiektu zbiornikowego*		Skala: 1 :500
Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpisy
Projektant: mgr inż. Wiktor Zmieńka	konstrukcyjno-inżynieryjna - budowle hydrotechniczne	Nr BI/113/91 PDL/WM/0056/07	