

NAZWA ZAMAWIAJACEGO

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Łodzi
ul. Lutomska 108/112, 91-048 ŁÓDŹ

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**DOSTAWA GAZU SKROPLONEGO PROPAN DO CELÓW
 GRZEWczyCH ORAZ DZIERŻAWA ZBIORNIKÓW NA
 OKRES 36 MIESIĘCY**

ADRESY DOSTAW:

- 97-425 Zelów, ul. Kościuszki 33
- 97-415 Kluki, Kluki 84
- 97-217 Smardzewice, ul. Łąkowa 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania jest dostawa gazu skroplonego propan do celów grzewczych oraz dzierżawa zbiorników dla obiektów podległych KWP w Łodzi.

Wycena powinno obejmować koszty:

- ilości dostarczonego opału wynikające z zapotrzebowania dla niżej wymienionych jednostek;
- koszty transportu i przeładunku;
- dzierżawę zbiorników

**I. WYKAZ KOTŁOWNI I ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ SKROPLONY W JEDNOSTKACH
 POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZKA ŁÓDZKIEGO PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY**

Adres kotłowni i miejsce dostawy	Ilość gazu w litrach
powiat tomaszowski	
Ogniwo Konne Policji w Smardzewicach	14 250
ul. Łąkowa 1	
powiat bełchatowski	
Komisariat Policji w Zelowie	23 250
ul. Kościuszki 33	
Posterunek Policji w Klukach	12 500
Kluki 84	
SUMA	50 000

Ilość zapotrzebowania oszacowana na podstawie zużycia opału z ostatnich trzech lat z uwzględnieniem warunków pogodowych.

II. INNE WARUNKI

1. Dostawy gazu płynnego propan będą zgodne z normą PN-C 96008:1998
2. Do każdej dostawy gazu zostanie dołączone świadectwo jakości dostarczonego gazu.

3. Dostawy będą odbywać się w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00 po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o terminie realizacji dostawy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu zbiorników na gaz, gdzie pod pojęciem „Zbiornik” należy rozumieć zespół elementów: zbiornik o pojemności 2700 litrów, osłona sprzętu, reduktor pierwszego stopnia, wskaźnik poziomu gazu, zawór poboru fazy gazowej, zawór bezpieczeństwa, zawór poboru fazy ciekłej oraz zawór napełniania. Zbiorniki będą dzierżawione przez Zamawiającego za zapłatą czynszu dzierżawnego, płatnego w okresach rocznych.
5. Instalacja zbiorników obejmuje ich dowieszenie i posadowienie, podpięcie do istniejącego zestawu przyłączeniowego, wykonanie prób szczelności oraz uzyskanie zgody na eksploatację stacji przez UDT.
6. Zamawiający będzie używać zbiorników wyłącznie w celu korzystania z gazu dostarczanego przez Wykonawcę, ściśle przestrzegając przepisów dotyczących bezpieczeństwa korzystania z gazu i zgodnie z instrukcją załączoną do zbiorników.
7. Wykonawca w ramach dzierżawy zobowiązuje się do prowadzenia całodobowego dozoru serwisowego, regularnych konserwacji zapewniających należyty stan techniczny, rewizji, udziału w kontrolach prowadzonych przez UDT, kontroli stanu zbiorników zgodnie z zobowiązującymi przepisami: jeżeli w czasie tych kontroli zostaną wykryte jakiegokolwiek wady techniczne zbiorników lub wady związane z ich bezpieczeństwem. Wykonawca dokona usunięcia wad lub wymieni zbiorniki na niewadliwe.
8. W przypadku wad lub awarii Wykonawca naprawi lub wymieni zbiorniki na własny koszt, chyba, że awaria nastąpiła z winy Zamawiającego lub na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia mechaniczne, chyba, że uszkodzenie nastąpiło z winy Wykonawcy.
9. Zamawiający jest zobowiązany do umożliwienia wejścia przedstawicielowi Wykonawcy na teren obiektu, na którym zlokalizowany jest zbiornik w celu: sprawdzenia instalacji, dokonania napraw i przeglądów, sprawdzenia zabezpieczeń.
10. Zamawiający dopuszcza waloryzację ceny jednostkowej gazu płynnego, która może nastąpić:
 - 1) w przypadku zmian cen obowiązujących u producenta w wysokości co najmniej 10 % w stosunku do ostatnio obowiązującej ceny. Wysokość tej zmiany nie może być większa od wielkości zmian cen producenta.
 - 2) w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego.
13. Realizacja dostaw następować będzie środkami transportu Wykonawcy (specjalnymi cysternami) zaopatrzonymi w atestowany miernik gazu umożliwiającą określenie jego ilości w każdej dostawie, do wskazanych miejsc dostawy u Zamawiającego.
14. Zgłaszanie dostaw będzie się odbywało telefonicznie i będzie potwierdzane za pomocą faksu. Wykonawca potwierdzi otrzymanie informacji faksem.
15. Zamówienie będzie składane niezwłocznie po stwierdzeniu 25% stanu napełnienia zbiornika.

OPRACOWAŁ
Starszy technik Sylwia Walczak

/-/ Sylwia Walczak

Łódź, lipiec 2018 r.