

Znak: RI.DL.6853.21.2023.ZP

DECYZJA

Na podstawie art.104i art. 127a ustawy z dnia 14.06.1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst.jedn.Dz.U. z 2016r,) oraz art.2, 2a, 19,20,21, 22 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (jedn.tekst Dz.U. z 2016r poz.1440.), – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.04.2023r P. Jana Jarosza -Usługi Projektowo-Budowlane zam Czerwienne 34-407 Ciche w sprawie uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym dróg ul. Józefa Robotnika nr dr 362435 K w Krosnicy ul. Polna nr dr 362436 K w Krośnicy, ul Wspólna nr dr 362421 K w Grywałdzie, ul. Źródłana nr dr 362383K i ul Zdrojowa nr dr 362380 K Krościenko n.D i ul. Pryczków nr dr 362366 K w Krościenku n.D sieci wodociągowej.

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem

uzgadnia lokalizację w pasie drogowym dróg ul. Józefa Robotnika nr dr 362435 K w Krosnicy ul. Polna nr dr 362436 K w Krośnicy, ul Wspólna nr dr 362421 K w Grywałdzie, ul. Źródłana nr dr 362383K i ul Zdrojowa nr dr 362380 K Krościenko n.D i ul. Pryczków nr dr 362366 K w Krościenku n.D sieci wodociągowej.

na poniższych warunkach :

Ul. Józefa Robotnika nr dr 362435 K

- przejście linii wodociągowej wzdłuż drogi poza poboczem drogi z dopuszczeniem robót metodą rozkopu lub przewiertu sterowanego, przekroczenie drogi prostopadle do krawędzi jezdni metodą przewiertu sterowanego bez naruszenia nawierzchni jezdni i pobocza,
- głębokość położenia rurociągu min. 1.4 mb poniżej nawierzchni i dna rowu przydrożnego,
- odtworzenie nawierzchni pobocza w miejscu robót ziemnych z pospółki i wierzchnia warstwa min 30 cm z tłucznia kamiennego,
- należy w opracowaniu uwzględnić odejścia linii wodociągowej poza pas drogowy dla obsługi działek zainteresowanych poborem wody,

Ul. Polna w Krośnicy nr dr 362436 K

- przejście linii wodociągowej wzdłuż drogi poza poboczem drogi z dopuszczeniem robót metodą rozkopu lub przewiertu sterowanego, przekroczenie drogi prostopadle do krawędzi jezdni metodą przewiertu sterowanego bez naruszenia nawierzchni jezdni i pobocza,
- głębokość położenia rurociągu min. 1.4 mb poniżej nawierzchni i dna rowu przydrożnego,
- odtworzenie nawierzchni pobocza w miejscu robót ziemnych z pospółki i wierzchnia warstwa min 30 cm z tłucznia kamiennego,
- należy w opracowaniu uwzględnić odejścia linii wodociągowej poza pas drogowy dla obsługi działek zainteresowanych poborem wody,

Ul. Wspólna nr dr 362421 K w Grywałdzie

- przejście linii wodociągowej wzdłuż drogi z wykorzystaniem pobocza drogi z dopuszczeniem robót metodą rozkopu lub przewiertu sterowanego, przekroczenie drogi prostopadle do krawędzi jezdni,
- odtworzenie nawierzchni w miejscu robót ziemnych z pospółki i wierzchnia warstwa min 30 cm z tłucznia kamiennego,

- głębokość położenia rurociągu min. 1.4 mb poniżej nawierzchni i dna rowu przydrożnego,
- należy w opracowaniu uwzględnić odejścia poza pas drogowy dla działek zainteresowanych poborem wody,

Ul. Źródłana nr dr 362383K i ul Zdrojowa nr dr 362380 K Krościenko n.D

- przejście linii wodociągowej wzdłuż drogi z wykorzystaniem pobocza , chodnika drogi z dopuszczeniem robót metodą przewiertu sterowanego, przekroczenie drogi prostopadłe do krawędzi jezdni metodą przewiertu sterowanego,
- odtworzenie nawierzchni w miejscu robót ziemnych(komór przewiertu) z pospółki i wierzchnia warstwa min 30 cm z tłucznia kamiennego,
- na całej szerokości chodnika odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej
- głębokość położenia rurociągu min. 1.4 mb poniżej nawierzchni i dna rowu przydrożnego,

Ul. Pryczków nr dr 362366 K w Krościenku n.D

- przejście linii wodociągowej wzdłuż drogi z wykorzystaniem pobocza drogi z dopuszczeniem robót metodą rozkopu lub przewiertu sterowanego, przekroczenie drogi prostopadłe do krawędzi jezdni,
- odtworzenie nawierzchni pobocza w miejscu robót ziemnych z pospółki i wierzchnia warstwa min 30 cm z tłucznia kamiennego,
- głębokość położenia rurociągu min. 1.4 mb poniżej nawierzchni i dna rowu przydrożnego.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 28.04.2023r P. Jana Jarosza -Usługi Projektowo-Budowlane zam Czerwienne 34-407 Ciche wystąpił do Wójta Gminy Krościenko n.D w sprawie uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym dróg ul. Józefa Robotnika nr dr 362435 K w Krosnicy ul. Polna nr dr 362436 K w Krośnicy, ul Wspólna nr dr 362421 K w Grywałdzie, ul. Źródłana nr dr 362383K i ul Zdrojowa nr dr 362380 K Krościenko n.D i ul. Pryczków nr dr 362366 K w Krościenku n.D sieci wodociągowej.

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zgodnie z art.19 ust.2 pkt.4 ustawy o Droгах publicznych, jest Zarządcą dróg gminnych, do którego w myśl zapisu art.20 pkt.8, należy wydawanie zezwoleń na umieszczenie w drogach gminnych urządzeń nie związanych z pasem drogowym.

Po przeprowadzeniu wizji w terenie w przedmiocie sprawy mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie a art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania ,strona może zrzec się prawa wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej , który wydał decyzję . Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania , decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki :

- zał.graf. mapa syt.wys. w skali 1 : 500

Otrzymuje :

1. adresat.

2. a.a



z up. Wójta
mgr inż. Tadeusz Topolski
Zastępca Wójta