



ZDJĘCIE POKAZUJĄCE USZCZELNIENIE ŚWIETLIKA ROK 2010, taśma dekarzka z powłoką aluminiową odchodzi z pow.szyb .



taśma z powłoką tylko z powłoką aluminiową - odchodzi z pow.szyb .



ZDJĘCIE POKAZUJĄCE USZCZELNIENIE ŚWIETLIKA - ROK 2021, taśma dekarzka z powłoką aluminiową pokryta powłoką butylową sprawuje się lepiej niż taśma z powłoką tylko z powłoką aluminiową - odchodzi z pow.szyb .

Dokumentacja techniczna (projektowo-kosztowa) robót konserwacyjnych uszczelnień świetlika nad Dużą Aulą PW w Warszawie przy Placu Politechniki 1			
Inwestor:		POLITECHNIKA WARSZAWSKA 00-661 Warszawa, ul. Pl. Politechniki 1	
Tytuł Rysunek:		WIDOK ŚWIETLIKA OD ZEWNĄTRZ	
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Wykonał:	mgr inż. arch. Mariola Trzeciak	Wa 620/91	
	mgr inż. arch. Janusz Lepecki		
Studio Arch+			
04-321 Warszawa ul. Boremiłowska 24 tel: 22 610 99 75 e-mail: studio@archplus.pl			
FAZA	SKALA	DATA	Wersja
TECH.		12.12.21	
			Z-02